


## УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

<b>Дата происшествия</b>	28.10.2019	<b>3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая</b> <b>3.1</b> Информация о произошедшем несчастном случае доведена до работников ООО ЛПК «Поволжье». <b>3.2</b> Проведен внеплановый инструктаж работникам ООО ЛПК «Поволжье» по соблюдению требований Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок. <b>3.3</b> Генеральный директор ООО ЛПК «Поволжье» направлен на проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в Ростехнадзор.
<b>Наименование организации</b>	ООО Лесопромышленная компания «Поволжье» (далее - ООО ЛПК «Поволжье»)	
<b>Место несчастного случая</b>	Нижегородская обл., комплектная трансформаторная подстанция № 102 (далее – КТП-102)	
<b>Вид происшествия</b>	Поражение электрическим током	
<b>1. Краткое описание несчастного случая</b> В 17:15 исполнительный директор и кочегар ООО ЛПК «Поволжье» самовольно проводили внешний осмотр КТП-102 для выяснения причины отключения электроэнергии. Во время осмотра исполнительный директор приблизился к токоведущим частям, находящимся под напряжением, в результате чего произошел контакт, повлекший за собой поражение электрическим током. Вызванная бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть пострадавшего.		<b>4. Фото места происшествия</b> 
<b>2. Причины несчастного случая</b> <b>2.1</b> Самовольное проведение осмотра в действующей электроустановке при несоблюдении мер безопасности. <b>2.2</b> Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии в ООО ЛПК «Поволжье» квалифицированного электротехнического персонала (п. 1.2.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6).		