

ПЕРЕЧЕНЬ

часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Оглавление

I. Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии, включая вопросы федерального государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии	3
Часто встречающиеся нарушения при осуществлении надзора в отношении атомных станций	3
Часто встречающиеся нарушения на исследовательских ядерных установках	4
Часто встречающиеся нарушения на радиационно-опасных объектах	5
Часто встречающиеся нарушения на ядерных энергетических установках судов и объектах их жизнеобеспечения	6
Часто встречающиеся нарушения на объектах ядерного топливного цикла	6
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием учета, контроля и физической защиты:	6
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля ядерных материалов	6
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов	9
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на ядерных объектах	12
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на радиационно опасных объектах	14
Часто встречающиеся нарушения в части осуществления государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии	16
II. Федеральный государственный горный надзор	16
Часто встречающиеся нарушения при производстве маркшейдерских работ	16
Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения горных работ (не ОПО)	19
III. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности	22
Часто встречающиеся нарушения на объектах горнорудной и нерудной промышленности	22
Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения взрывных работ	26

Часто встречающиеся нарушения на объектах металлургических производств	30
Часто встречающиеся нарушения на объектах котлонадзора.....	34
Часто встречающиеся нарушения на подъемных сооружениях	41
Часто встречающиеся нарушения предприятий оборонно-промышленного комплекса	43
Часто встречающиеся нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья	49
Часто встречающиеся нарушения на объектах транспортирования опасных веществ	62
Часто встречающиеся нарушения предприятий химического комплекса.....	63
Часто встречающиеся нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа.....	69
Часто встречающиеся нарушения на объектах газораспределения и газопотребления	72
Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтегазодобывающей промышленности	76
Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения	83
Часто встречающиеся нарушения в угольной промышленности (подземные горные работы)	88

IV. Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 96

Часто встречающиеся нарушения на объектах федерального государственного строительного надзора.....	96
Часто встречающиеся нарушения в части деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства	99

V. Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах..... 102

Часто встречающиеся нарушения в части лифтов	102
Часто встречающиеся нарушения в части подъёмных платформ для инвалидов ..	105

Часто встречающиеся нарушения в части пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)	105
Часто встречающиеся нарушения в части эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах	105
VI. Федеральный государственный энергетический надзор и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования	106
Часто встречающиеся нарушения в части надзора за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями.....	106
Часто встречающиеся нарушения в части надзора за электрическими сетями	109
Часто встречающиеся нарушения в части надзора за энергоустановками потребителей	115
Часто встречающиеся нарушения в части деятельности саморегулируемых организаций в области энергетического обследования	118
VII. Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)	118
Федеральный государственный лицензионный контроль.....	124
Часто встречающиеся нарушения в части надзора за деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности	124

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии, включая вопросы федерального государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии								
Часто встречающиеся нарушения при осуществлении надзора в отношении атомных станций								
1	Несоответствие отчета по обоснованию безопасности АС реальному состоянию энергоблока (имеются расхождения, влияющие на безопасность АС, между информацией, содержащейся в ООБ АС и проекте АС, и реализацией проекта АС в части отдельного оборудования).	НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	3	
2	Не соблюдение инструкций и руководств, определяющих действия персонала по обеспечению безопасности	НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	2	

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в части условиях эксплуатации и периодичности контроля состояния систем.							
Часто встречающиеся нарушения на исследовательских ядерных установках								
3	Эксплуатация исследовательских ядерных установок осуществляется с нарушениями технологических регламентов и руководств по эксплуатации, а также не в соответствии с объемом программы экспериментальных исследований, утвержденной руководством эксплуатирующей организации.	НП-033-11 «общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	3	

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Не выполнение программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС в части управления документацией, соблюдения условий действия лицензий.	НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	2	
Часто встречающиеся нарушения на радиационно-опасных объектах								
5	Несоблюдение требований к содержанию программ обеспечения качества	разделы III и IV НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии»	ч.1 ст.9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина	31	-
6	Несоблюдение установленных сроков обучения, проверок знаний, получения разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии	п.п. 67, 68 НП-038-16 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников»	ч. 1, 3 ст. 9.6 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	49	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Часто встречающиеся нарушения на ядерных энергетических установках судов и объектах их жизнеобеспечения								
7	Не герметичность трубной системы парогенераторов ПГ-28	НП-088-11 «Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе судов с ядерными установками и радиационными источниками»	-	Низкая	Средняя	Коренные причины не выявлены	3	IV кв. 2016
Часто встречающиеся нарушения на объектах ядерного топливного цикла								
8	Несоблюдение требований к содержанию программ обеспечения качества	разделы II, III и IV НП- 090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии»	ч.1 ст.9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина	9	-
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием учета, контроля и физической защиты:								
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля ядерных материалов								
9	В инструкции по учету и контролю ядерных материалов в зонах баланса материалов (далее – ЗБМ) не в	пп. 5, 13, 28, 29, 117 НП-030-19 «Основные правила учета и контроля ядерных материалов»	ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	37	II квартал 2025 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	полном объеме определены процедура проведения физической инвентаризации (далее – ФИ) и порядок проведения административного контроля на уровне ЗБМ; инструкция по учету и контролю ядерных материалов (далее – УК ЯМ) в ЗБМ требует приведения в соответствие с п. 29 НП- 030-19; в инструкциях по УК ЯМ в ЗБМ не указана физическая форма ЯМ.							
10	Программа измерений ЯМ в ЗБМ требует приведения в соответствие с п. 55 НП- 030-19; программа контроля качества измерений в системе учета и контроля ЯМ не содержит описания процедур контроля качества измерений.	пп. 55-59, НП-030-19 «Основные правила учета и контроля ядерных материалов»	ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	15	II квартал 2025 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Используемые пломбы не соответствуют требованиям действующих национальных стандартов; акт утилизации пломб составлен не на основании данных журналов утилизаций пломб; в Программе применения пломб для целей УК ЯМ в ЗБМ не определена процедура проведения годовой инвентаризации пломб.	пп. 42, 43, 46, 51, 52 НП-030-19 «Основные правила учета и контроля ядерных материалов»	ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	11	II квартал 2025 год
12	При проведении физической инвентаризации ЯМ в ЗБМ разрешение на перемещение ЯМ во время инвентаризации не оформлено в установленном порядке; в период проведения физической инвентаризации результаты применения средств контроля	пп. 70, 76, 90 НП-030-19 «Основные правила учета и контроля ядерных материалов»	ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	12	II квартал 2025 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	доступа (далее – СКД), подтверждающие отсутствие несанкционированного доступа к ЯМ, не оформлены документально и не представлены инвентаризационной комиссии.							
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов								
13	Разработанная Инструкция по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (далее – РВ и РАО), не соответствует требованиям п. 15 НП-067-16; отсутствует список лиц, которым поручен административный контроль выполнения требований по учету и контролю РВ и РАО; в Положении по учету и	пп. 10, 12, 14, 15, 69, 71, 72 НП-067-16 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»	ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	65	II квартал 2025 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	контролю РВ и РАО не определены: сведения об организации системы измерений РВ и РАО и сведения о мерах контроля доступа и системе контроля доступа к РВ и РАО.							
14	Руководящий персонал организации не имеет разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии; должностные лица, ответственные за учёт и контроль РВ и РАО, не проходят обучение и проверку знаний.	пп. 83-85 НП-067-16 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»	ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	44	II квартал 2025 год
15	Организация не предоставила отчетные документы в информационно- аналитический центр системы государственного учета и контроля РВ и РАО в порядке, установленном	пп. 15, 65, 74, 75, 80, 81 НП-067-16 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»	ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	39	II квартал 2025 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	нормативно-правовыми актами; формы журналов учёта и контроля РВ не установлены в инструкции по учёту и контролю РВ и РАО; не ведутся учетные документы отдельных участков радиационно-загрязненных территорий.							
16	Список наличного количества РАО, составленный на начало проведения внеплановой инвентаризации РАО в организации, не содержит обязательные сведения по каждой отдельной единице; распорядительным документом руководителя организации о проведении внеплановой инвентаризации РАО не определено время, после которого запрещаются	пп. 14, 55, 57-59, 63 НП-067-16 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»	ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	28	II квартал 2025 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	любые перемещения РВ и РАО на период инвентаризации (без разрешения председателя инвентаризационной комиссии); при проведении внеплановой инвентаризации РАО не оценены результаты применения СКД и не сделаны выводы об отсутствии несанкционированного доступа за весь период между инвентаризациями.							
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на ядерных объектах								
17	Периметры охраняемых зон (запретная зона, охраняемая полоса), а также КПП и здания не в полной мере оснащены инженерно-техническими средствами охраны	пп. 20-110 «Требования к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов.	71	II квартал 2025 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		гвардии Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2017 № 646						
18	Отсутствуют или требуют корректировки отдельные документы по организационным мероприятиям (положения, планы, инструкции)	п. 69 НП-083-23 «Требования к физической защите ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ.	41	II квартал 2025 год
19	На отдельных участках охраняемых зон (защищенных и внутренних), а также в категоризированных зданиях (сооружениях) отсутствуют некоторые из обязательных средств охранной сигнализации, тревожно-вызывной сигнализации, системы оптико-электронного наблюдения или технические средства	пп. 121, 130, 134, 146, 161, 166, 174, НП-083-23 «Требования к физической защите ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов.	33	II квартал 2025 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	смонтированы таким образом, что не выполняют свою задачу по назначению							
	Оборудование КПП для прохода людей и проезда транспортных средств не в полной мере обеспечивают контроль разрешенного прохода (проезда) персонала объекта и транспортных средств и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) запрещенных предметов (ядерных материалов, радиоактивных веществ, взрывчатых веществ и предметов из металла)	пп. 181-186 НП-083-23 «Требования к физической защите ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	высокая	тяжкие последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов.	29	II квартал 2025 год
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на радиационно опасных объектах								
20	Не разработаны или требуют корректировки отдельные документы, определяющие организацию физической	п. 27 (пп. 1 – 20 приложения № 6) НП-034-23 «Правила физической защиты радиоактивных	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	51	II квартал 2025 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	защиты (инструкции, журналы, планы, положения, перечни)	веществ, радиационных источников, отдельных ядерных материалов и пунктов хранения»						
21	Разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии в части физической защиты у руководства организации на момент проверок отсутствовали	п. 3.2 приложения № 5 НП-034-23 «Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников, отдельных ядерных материалов и пунктов хранения»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	49	II квартал 2025 год
22	Комплекс ИТСФЗ не в полной мере соответствует установленным требованиям	пп. 2.1 - 2.28 приложения № 5 НП-034-23 «Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников, отдельных ядерных материалов и пунктов хранения»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	12	II квартал 2025 год
23	Не установлен уровень физической защиты или установленный уровень физической защиты не соответствует требованиям	пп. 17-23 НП-034-23 «Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников, отдельных	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	10	II квартал 2025 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ядерных материалов и пунктов хранения»						
Часто встречающиеся нарушения в части осуществления государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии								
24	Отклонения от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.	ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	349	
II. Федеральный государственный горный надзор								
Часто встречающиеся нарушения при производстве маркшейдерских работ								
25	У главных маркшейдеров и маркшейдеров отсутствуют аттестации по промышленной безопасности в соответствующих областях	Пункт 1 статьи 14.1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Подпункт «в» пункта 2 Положения об аттестации	Административный штраф ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства	7	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2023 г. № 13						
26	Нарушения требований по производству маркшейдерских работ	Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»; Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1467;	Административный штраф ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ; ч. 2 ст. 8.10 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Низкая исполнительская дисциплины по соблюдению законодательства	25	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Правила осуществления маркшейдерской деятельности, утвержденные приказом Ростехнадзора от 19 мая 2023 г. № 186						
27	Отсутствие документов, подтверждающие повышения квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющих лицензируемую деятельность, в области промышленной безопасности по типовой дополнительной программе повышения квалификации в области маркшейдерского обеспечения горных работ не реже одного раза в 3 года	Подпункт «д» пункта 4, подпункт «а» пункта 5 Положения о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1467	Административный штраф ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	7	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Ведение горных работ с отступлением от проектной документации и плана развития горных работ	Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1467	Административный штраф ст. 9.1 КоАП РФ; ст. 14.1 КоАП РФ; ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Низкий уровень производственного контроля	8	6 мес. 2025 г.
29	Допускаются отклонения в объемах добычи горной массы и направлении ведения горных работ от «Плана развития горных работ на год», согласованного управлением Ростехнадзора.	пункт 19 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505	Административный штраф ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Низкий уровень производственного контроля	19	6 мес. 2025 г.
Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения горных работ (не ОПО)								
30	В 2024 году работы по добыче полезных	пункт «2» части 2 статьи 22 Закона Российской	Административный штраф	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны	4	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ископаемых велись без разработанного и согласованного с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору плана развития горных работ.	Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»; пункт 19 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505	ч. 2 ст.7.3 КоАП РФ			руководства предприятия		
31	Нарушение основных требований по обеспечению безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами в части применения машин и оборудования, не соответствующих требованиям правил безопасности	статья 24 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»,	Административный штраф ч. 1. ст. 9.1 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Низкий уровень производственного контроля	12	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		утвержденные приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505						
32	Не обеспечено ведение горных работ в соответствии с проектной документацией и годовыми планами развития горных работ.	Статья 22 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. №2395- 1 «О недрах»; пункт 19 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505	Административный штраф ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	24	6 мес. 2025 г.
33	Горные выработки и проезды к ним в местах, представляющих опасность падения в них людей, машин и механизмов, не достаточно ограждены и	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых	Административный штраф ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Низкий уровень производственного контроля	3	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обозначены предупредительными знаками	полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505						
III. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности								
Часто встречающиеся нарушения на объектах горнорудной и нерудной промышленности								
34	Нарушения при эксплуатации подземного самоходного, конвейерного транспорта, шахтных подъемных установок	пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора	Административное приостановление деятельности или Административный штраф ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля	258	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		от 8 декабря 2020 г. № 505						
35	Выполнение работ в подземных горных выработках при наличии заколов по кровле горной выработки.	пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505	Административное приостановление деятельности или Административный штраф ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Низкий уровень производственного контроля	194	6 мес. 2025 г.
36	Нарушение установленных требований к противопожарной защите	пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных	Административное приостановление деятельности или Административный штраф	Высокая	Тяжкая	Низкий уровень производственного контроля	59	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		объектов»; пункт 541 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505	ст. 9.1 КоАП РФ					
37	Ведение горных работ с отступлением от проектной документации и плана развития горных работ	Закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»; Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и	Административное приостановление деятельности или Административный штраф ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Низкий уровень производственного контроля	47	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 декабря 2020 г. № 505						
38	Отсутствует аттестация в установленном порядке в области промышленной безопасности у работников. К техническому руководству работами на объектах ведения горных работ и переработки полезных ископаемых допускаются лица, не имеющие высшее или среднее специальное соответствующее образование	пункты 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 1 статьи 24 закона от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»; пункты 29, 30 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработки твердых	Административный штраф ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Средней тяжести	Высокий уровень издержек	40	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505						
Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения взрывных работ								
39	Нарушения, связанные с организацией и осуществлением производственного контроля	пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 4 декабря 2020 г. № 494	Административное приостановление деятельности или Административный штраф ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Низкий уровень производственного контроля	166	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Нарушения при составлении и оформлении проектной и технической документации	пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 4 декабря 2020 г. № 494	Административное приостановление деятельности или Административный штраф ч. 2 ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная организация производства работ	114	6 мес. 2025 г.
41	Нарушения порядка хранения и учета взрывчатых материалов промышленного назначения, оформления	пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных	Административный ч. 2 ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая	Средней тяжести	Неудовлетворительная организация производства работ	40	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	приходно-расходных документов.	объектов»; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 4 декабря 2020 г. № 494						
42	Нарушение технологии производства взрывных работ	пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при	Административное приостановление деятельности или Административный штраф ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная организация производства работ	26	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 4 декабря 2020 г. № 494						
43	Нарушения требований промышленной безопасности при изготовлении взрывчатых веществ	пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные приказом	Административное приостановление деятельности или Административный штраф ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная организация производства работ	2	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ростехнадзора от 4 декабря 2020 г. № 494						
Часто встречающиеся нарушения на объектах металлургических производств								
44	Производственный контроль за соблюдением обязательных требований промышленной безопасности осуществляется не в полном объеме	пункт 1 статьи 9, пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункты 3, 7 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 г. № 2168,	Административный штраф ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Недостаточный уровень контроля со стороны руководства	21	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		пункт 6 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2023 г. № 13, пункты 5, 40, 64, 81 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 9 декабря 2020 г. № 512						
45	Нарушение требований	Федеральный закон от 21	Административный	Средняя	Средняя	Высокий уровень	10	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	конструкторской, проектной и документации изготовителей	июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 9 декабря 2020 г. № 512	штраф ст. 9.1 КоАП РФ			издержек		
46	Газоопасные работы II группы проводятся не в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Обеспечение промышленной безопасности при	Пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 80 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности	Административный штраф ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Низкий уровень производственного контроля	6	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	организации работ на опасных производственных объектах горно- металлургической промышленности»	«Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно- металлургической промышленности», утв. приказом Ростехнадзора от 13 ноября 2020 г. № 440						
47	Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (перерегистрации) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов	Пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 27 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра	Административный штраф ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Недостаточный уровень контроля со стороны служб, ответственных за состояние промышленной безопасности на эксплуатируемом объекте	5	6 мес. 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30 ноября 2020 г. № 471						
48	Допускается эксплуатация зданий без проведения экспертизы промышленной безопасности по истечении срока безопасной эксплуатации, установленного заключением экспертизы	Пункт 2 статьи 7, пункт 1 статьи 9, статья 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	Административное приостановление деятельности или Административный штраф ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина	5	6 мес. 2025 г.
Часто встречающиеся нарушения на объектах котлонадзора								
49	Представляется недоверенная информация в сведениях, характеризующих опасный производственный объект	п. 5 ст. 2. Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ), п. 7	ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 (далее – Требования от 30.11.2020 № 471)						
50	Отсутствуют паспорта на оборудование, работающее под избыточным давлением	пп. «г» п. 236 ФНП Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее – ФНП № 536);	ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		п.17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013						
51	Не обеспечено проведение в установленные сроки экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений	п. 1, ч. 5 ст.13 Федерального закона № 116-ФЗ	ч.1, ст. 9.1 КоАП	Высокая	Тяжёлая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
52	Не выполнены в установленный срок мероприятия по результатам экспертизы промышленной безопасности	п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 28 ФНП № 536	ст.9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжёлая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
53	Не выполняются пункты предписания федерального органа	п.1 ст. Федерального закона № 116-ФЗ;	п.11 ст. 19.5 КоАП	Средняя	Средняя	несоблюдение установленных	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	исполнительной власти в области промышленной безопасности					обязательных требований		
54	Оборудование под давлением не поставлено на учет в территориальном органе Ростехнадзора	ч. 1, ч.2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п.6, п. 224 221 ФНП № 536	ч.1, ст. 9.1 КоАП	Средняя	Низкая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
55	Эксплуатация оборудования за пределами расчетного срока службы, установленного изготовителем, без проведения экспертизы промышленной безопасности	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая/тяжкая	Тяжелая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
56	Эксплуатация опасных производственных объектов (ОПО) без получения (переоформления) соответствующей лицензии	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая	Средней тяжести	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Не ведется учет и анализ причин инцидентов при эксплуатации опасного производственного объекта (далее - ОПО) с принятием мер по недопущению их в дальнейшем	ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая	Средней тяжести	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
58	Ввод в эксплуатацию оборудования с нарушением требований ФНП ОРПД, а также оборудования не соответствующего требованиям технических регламентов и статье 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая	Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
59	Допуск к работе не квалифицированного	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая	Тяжелая	несоблюдение установленных	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	персонала, не прошедшего обучение и стажировку, назначение ответственных лиц, не прошедших аттестацию					обязательных требований		
60	Выполнение ремонтных работ с применением не прошедших подтверждение соответствия комплектующих, не соответствующих установленным паспортным характеристикам технического устройства	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая	Тяжелая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
61	Необоснованное установление разрешенного давления для сосудов (СУГ) менее значения рабочего давления, указанного организацией- изготовителем в паспорте на основании	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 402 ФНП № 536, п. 7 Требований от 30.11.2020 № 471	ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая	Тяжелая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	принятых при проектировании разработчиком сосуда решений по его конструктивному исполнению (в том числе примененным при изготовлении материалов, устройству и типу тепловой изоляции), результатов расчета на прочность с учетом свойств рабочей среды, статических, динамических (инерционных) нагрузок и иных опасных факторов, характерных для данного вида оборудования в целях уменьшения класса опасности.							
62	Неосуществление при эксплуатации ОПО, в состав которых входят объекты котлонадзора,	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая	Тяжелая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.							
Часто встречающиеся нарушения на подъемных сооружениях								
63	Руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с эксплуатацией, опасного производственного объекта не прошли аттестацию в области промышленной безопасности	п.1 статьи 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ	п.1 ст. 9.1 КоАП	Степень	Низкая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
64	Не достоверно представляется информация в сведениях, характеризующих опасный	ст. 2. Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 21.07.1997	ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	производственный объект	(далее - Федеральный закон № 116-ФЗ), п. 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 (далее – Требования от 30.11.2020 № 471)						
65	Не обеспечивается проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки.	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ст. 9.1 КоАП	Высокая	Высокая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Не соблюдаются требования по местам и габаритным размерам складирования грузов, в соответствии с разработанными проектами производства работ.	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ. п. 156 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, (далее ФНП – ПС)	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая, средней тяжести	Высокая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
67	В местах производства работ грузоподъемными кранами, находятся неисправные съемные грузозахватные приспособления.	п. 218 ФНП – ПС.	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая, средней тяжести	Высокая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
Часто встречающиеся нарушения предприятий оборонно-промышленного комплекса								
68	Своевременно не проводится поверка средств автоматического	п. 194 федеральных норм и правил в области промышленной	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 Кодекса Российской	Высокая	Средней тяжести	Иные основания	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	контроля загазованности, установленных на объекте и предназначенных для непрерывного автоматического контроля дозврывных концентраций горючих газов, их паров в рабочей зоне	безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 (далее – ФНП № 500)	Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)					
69	Допущена работа оборудования с неисправными приборами контроля	п. 288 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 (далее - ФНП № 533); п. 193 ФНП № 500	ч. 1 или ч. 3 ст.9.1 КоАП РФ	Высокая	Средней тяжести	Иные основания	1	

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	Вентиляционными системами не обеспечивается в установленном порядке надежный и эффективный воздухообмен	п. 312 ФНП № 533; п. 208 ФНП № 500; п. 747 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования безопасности для объектов производств боеприпасов и спецхимии», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 458 (далее ФНП № 458)	ч. 1 или ч. 3 ст.9.1 КоАП РФ	Высокая	Средней тяжести	Иные основания	1	
71	Не обеспечено проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности	п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ); п. 2 Положения об аттестации в области	ч. 1 или ч. 3 ст.9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	50	

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2023 № 13 (далее - Положение об аттестации № 13)						
72	Не укомплектован в полном объеме штат работников, эксплуатирующих объект повышенной опасности (далее – ОПО)	п.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Легкой тяжести	Иные основания	-	-
73	Не обеспечена исправность и надежность заземления оборудования,	п. п. 47, 49, 51, 54 ФНП № 458	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	84	

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	приспособлений, участвующих в технологическом процессе							
74	Не проведена экспертиза промышленной безопасности на технические устройства, эксплуатация которых превышает нормативный срок службы, эксплуатация технических устройств в отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности	п. 2 ст. 7, п.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ п. 4 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 (далее ФНП № 420)	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	229	
75	Нарушение требований безопасности при эксплуатации электрооборудования, установленного во взрывоопасных зонах	п. 55, 566, 749, 760 ФНП № 458	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	76	

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Нарушение требований безопасности при хранении взрывчатых материалов на местах хранения ВМ	п. п. 644-660 ФНП № 458	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	133	
77	Не обеспечена безопасная эксплуатация ОПО, а именно производственное оборудование не содержится в исправности, чистоте, порядке и не соответствует установленным для него техническим нормам	п. 51 ФНП № 458	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Тяжкая	Иные основания	-	-
78	Эксплуатация зданий в отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности	п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 5 ФНП № 420	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	75	I полугодие 2025

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Часто встречающиеся нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья								
79	Не разработан или не соответствует обязательным требованиям технический паспорт взрывобезопасности	п.п. 9, 833, пункты 31 - 39, 41 - 76, 78 - 146 Главы II федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 (далее – ФНП № 331).	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	13	-
80	Не разработаны мероприятия по доведению ОПО до нормативных требований промышленной безопасности	п. 5, 9, 834 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	Отсутствие технологических регламентов, проектной документации (документации) на объект или несоответствие их установленным требованиям (не отражены в технологической схеме модели, основные характеристики технологического, аспирационного, транспортного оборудования, средства взрывопредупреждения, взрывозащиты, противоаварийная защита, движение сырья; не отражены сведения о возможных инцидентах в работе и способах их ликвидации)	п. п. 9 - 12 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	28	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	Частично утрачена и не восстановлена проектная документация	п. 6 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	12	-
83	Не установлены взрыворазрядители на нориях	п. 43 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Тяжкая	Иные основания	11	-
84	Отсутствуют паспорта на взрыворазрядные устройства	п. п. 9, 818 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	2	-
85	Отсутствуют эксплуатационная документация (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации с указанием организацией- изготовителем данных о назначенном сроке службы технических устройств, эксплуатируемых на ОПО	п. 149 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	10	-
86	Отсутствуют паспорта	п. п. 9, 516 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	2	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на аспирационные установки							
87	Не обеспечено проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности	п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п.п. «б» и «г» п. 2 Положения об аттестации № 13, п. 20 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	31	-
88	Не обеспечено проведение в случаях, установленных законодательством, экспертиз промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на ОПО, в том числе при эксплуатации зданий и сооружений объектов не проводится оценка технического состояния их строительных конструкций, которая	п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ; п.п. 4 и 5 ФНП № 420	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания, высокий уровень издержек (финансовых)	92	.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	заключается в определении степени повреждения (категории технического состояния) и возможности их дальнейшей эксплуатации по прямому или измененному (при техническом переворужении) функциональному назначению							
89	Отсутствует огнепреграждающие (пламеотсекающие) устройства	п. п. 69, 73 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	17	-
90	На нории не установлены автоматически действующие тормозные устройства, предотвращающие обратный ход ленты при	п. 47 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	внезапных остановках норий							
91	Отсутствуют гибкие патрубки (вставки) из прорезиненной ткани или двойного брезента на проволочном с перемычкой из проволоки или троса между вентиляторами и трубопроводами аспирационных сетей	п. 141, п. 410 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	13	-
92	Горячие конструктивные части зерносушилки не покрыты теплоизоляцией	п. 253 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	-	-
93	Не обеспечена полнота и достоверность сведений, характеризующих ОПО в государственном реестре ОПО	п. п. 7, 27 Требований к регистрации ОПО № 471	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	293	-
94	Нарушены требования к идентификации ОПО при регистрации в государственном	п. 2 ст. 2 Федерального закона № 116-ФЗ	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	реестре ОПО							
95	Технологическое, транспортное, аспирационное и другое оборудование, а также самотеки, материалопроводы не промаркированы в соответствии с технологической схемой	п. 278 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	-	-
96	Нарушены требования по заключению с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоров на обслуживание	п. 1 ст. 10 Федерального закона № 116-ФЗ	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	Не заключён договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	-	-
98	Нарушены требования к системам контроля, управления, сигнализации, противоаварийной автоматической защиты, а именно отсутствие приборов взрывопреупреждения	п. п. 46, 47, 50, 448 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	26	I полугодие 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(РКС, датчики подпора, устройства сбегания ленты, датчики обрыва цепи)							
99	Отсутствие лицензий на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности	п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	-	-
100	Технические устройства, эксплуатируемые на ОПО не имеют документов, подтверждающих качество его изготовления	п. 153 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	-	-
101	Решением руководителя эксплуатирующей организации не назначено лицо, ответственное за осуществление производственного контроля	п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. п. 7, 9, 13 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	1	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168						
102	Не определены внутренними распорядительными документами эксплуатирующей организации мероприятия по организации работ по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта средств ДАУ, блокировки, контроля и противоаварийной защиты, производственной и аварийной сигнализации,	п.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 18 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	1	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оповещения об аварийных ситуациях, средств связи, энергообеспечения, а также зданий и сооружений. Отсутствует распределение обязанностей и границы ответственности между техническими службами (технологической, механической, энергетической, контрольно-измерительных приборов и автоматики, производственно-технической) за обеспечением требований промышленной безопасности на ОПО							
103	Не установлен назначенный срок службы оборудования, применяемого на ОПО	п. 149 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Тяжелая	Иные основания	498	I полугодие 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	Отсутствует план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО I, II и III классов опасности согласованный с аварийно-спасательной службой	п.1 ст. 10 Федерального закона № 116-ФЗ,пп. в) п. 5 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	11	I полугодие 2025 г.
105	Не подтверждены сведения о производственном персонале, допущенном к работе на ОПО, о прохождении периодического медицинского осмотра (обследования) в установленном порядке, а также	п.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 20 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Легкая	Иные основания	3	I полугодие 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обучения и аттестация в области промышленной безопасности							
106	Не укомплектован в полном объеме штат работников, эксплуатирующих объект повышенной опасности	п.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Легкая	Иные основания	3	I полугодие 2025 г.
107	Порядок эксплуатации, обслуживания, ремонта, наладки и проведения инструментальной проверки на эффективность работы аспирационных и пневмотранспортных установок не определен инструкциями по эксплуатации	п. 525 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	3	I полугодие 2025 г.
108	Не обеспечена безопасная прокладка кабелей	п. п. 540, 541 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Легкая	Иные основания	3	I полугодие 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	Воздуховоды аспирационных установок имеют пробоины, трещины и щели, нарушающие их герметичность	п. 508 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Легкая	Иные основания	3	I полугодие 2025 г.
110	Отсутствует подтверждение проведения метрологических обследований для применяемых приборов	п. 443 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Легкая	Иные основания	3	I полугодие 2025 г.
Часто встречающиеся нарушения на объектах транспортирования опасных веществ								
111	Не обеспечена полнота и достоверность сведений, характеризующих ОПО в государственном реестре ОПО	ст. 2 Федерального закона № 116-ФЗ; п. п. 7, 27 Требований к регистрации ОПО № 471	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	8	-
112	Не обеспечена организация работ по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта	п. 14 ФНП № 533	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	5	I полугодие 2025

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	железнодорожной эстакады							
Часто встречающиеся нарушения предприятий химического комплекса								
113	Не обеспечено проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности	п.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пп. «б», «г» п. 2 Положения об аттестации № 13	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Тяжкая	Иные основания	81	-
114	Не обеспечены организация и осуществление производственный контроля за соблюдением требований промышленной безопасности	п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона № 116-ФЗ	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Тяжкая	Иные основания	43	-
115	Не обеспечена полнота и достоверность сведений, характеризующих ОПО в государственном реестре ОПО	ст. 2 Федерального закона № 116-ФЗ; п. п. 7, 27 Требований к регистрации ОПО № 471	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	83	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	Допускаются нарушения требований к обеспечению технологического процесса. При ведении технологического процесса допускаются нарушения технологического регламента	п.п. 8, 29 ФНП № 500	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	164	-
117	Допускаются нарушения требований безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ (отсутствуют перечень газоопасных работ, документация для проведения газоопасных работ и огневых работ, подготовительные работы к проведению газоопасных работ и огневых работ, по безопасному проведению газоопасных работ и огневых работ)	п. п. 13, 16, 19, 22, 28, 72 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, и ремонтных работ», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 (далее – ФНП № 528)	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	14	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	Не обеспечено выполнение мероприятий, указанных в заключениях экспертиз промышленной безопасности, после выполнения которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности	п. 27 ФНП № 500	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	9	-
119	Допускается эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений по истечении срока эксплуатации, установленного в заключении экспертизы промышленной безопасности, с отсутствующими сроками, без документов, подтверждающих соответствие	п. 2 ст. 7 Федерального закона № 116-ФЗ	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	110	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	требованиям технических регламентов							
120	Не обеспечено техническое обслуживание, проведение ремонтов зданий и сооружений, внесение соответствующих изменений в проектную документацию	п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 223 ФНП № 500	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	196	-
121	Не обеспечивается наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля, управления и ПАЭ технологических процессов	п.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 193 ФНП № 500, п. 288 ФНП № 533	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	83	-
122	Не обеспечено ведение эксплуатационной документации оборудования, работающего под избыточным давлением,	п. п. 236, 333, 335 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	20	I полугодие 2025

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	отсутствуют информационные таблички, схемы включения	безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее – ФНП № 536)						
123	Допускаются нарушения при эксплуатации технологических трубопроводов (отсутствует теплоизоляция, желоба для отвода, кожухи, опознавательная окраска)	п. п. 241, 238 ФНП № 500. п. п. 77, 82 ФНП № 444	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Низкая	Легкая	Иные основания	134	-
124	Не обеспечивается герметичность технологических систем	п. п. 15, 132 ФНП № 500, п. п. 30, 169 ФНП № 533	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	118	-
125	Допускаются нарушения при эксплуатации технологических трубопроводов	п. 53 ФНП № 444, п. п. 181, 194 ФНП № 533	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	52	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(отсутствует защита от коррозии, используются гибкие шланги (резиновых, пластмассовых) в качестве стационарных трубопроводов для транспортирования веществ во взрывопожароопасных технологических системах)							
126	Не обеспечивается проведение освидетельствований и ремонтов технологических трубопроводов, ревизий трубопроводной арматуры, ведение технической документации	п.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п.п. 10, 170, 176, 188 ФНП № 444; п. 126 ФНП № 500	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	61	-
127	Не обеспечивается наличие и функционирование	п. п. 212, 256 ФНП № 500, п. п. 278, п. 324 ФНП № 533	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	16	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	аварийной вентиляции, сигнализации о неисправной работе вентиляционных систем							
Часто встречающиеся нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа								
128	Нарушение порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно- технического персонала	п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
129	Несоблюдение сроков проведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования и технических устройств	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений)	Организационные и технические	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				по степени риска)				
130	Не обеспечены полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
131	Несоблюдение требований к порядку оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов магистральных нефтепроводов, не предполагает всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы	п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	Не обеспечена безопасность ведения технологического процесса	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
133	Несоблюдение требований Правил охраны магистральных трубопроводов. Не обозначена опознавательными знаками трасса магистрального трубопровода	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
134	Не обеспечена готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных	п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых	Организационные и технические	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	производственных объектах	производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		подходов к классификации нарушений по степени риска)				
Часто встречающиеся нарушения на объектах газораспределения и газопотребления								
135	Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности	п. 1 ст. 9, п. 1, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
136	Нарушение требований при организации и	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется	Организационные и технические	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проведении газоопасных работ	безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)				
137	Эксплуатация опасных производственных объектов без лицензии (без внесения изменений в реестр лицензии)	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
138	Неудовлетворительная организация работ и своевременного и качественного проведения комплекса мероприятий, включая систему технического	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации	Организационные и технические	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии			нарушений по степени риска)				
139	Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах	п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
140	Нарушения в части организации и осуществления производственного контроля	п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к	Организационные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		классификации нарушений по степени риска)				
141	Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно- технического персонала	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
142	Не обеспечено предоставление информации о технических устройствах, применяемых на опасном производственном объекте, в составе сведений, характеризующих объект, при его	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов и в процессе эксплуатации							
143	Применение на опасном производственном объекте технических устройств, не оборудованных автоматикой безопасности, предохранительными устройствами и технологическими защитами в соответствии с требованиями НТД в области промышленной безопасности	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические			
Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтегазодобывающей промышленности								
144	Отсутствие документов, подтверждающих право	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется	Организационные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	собственности на недвижимость, входящую в состав опасных производственных объектов предприятий	безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)				
145	Не проводится ревизия промышленных трубопроводов не реже одного раза в 8 лет. Отсутствуют акты ревизии промышленных трубопроводов	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
146	Не соблюдены требования, установленные в обосновании безопасности опасного производственного объекта	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации	Организационные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				нарушений по степени риска)				
147	Не обеспечено проведение технического освидетельствования технологических трубопроводов	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
148	Отсутствие актов приемки участков буровых работ и буровых установок в эксплуатацию	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
149	Не обеспечена полнота и достоверность сведений	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется	Организационные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	при регистрации (перерегистрации) ОПО в государственном реестре ОПО	безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)				
150	Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
151	Проведение реконструкции опасных производственных объектов с нарушениями законодательства Российской Федерации	п. 1 ст. 9, п.п. 1,2 п. 8 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации	Организационные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	о градостроительной деятельности			нарушений по степени риска)				
152	Отсутствие учета инцидентов, несвоевременная передача оперативных сообщений об авариях	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
153	Разработка технологических регламентов опасных производственных объектов без учета проектной документации, а также перечня параметров, определяющих опасность процессов и подлежащих	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дистанционному контролю							
154	Нарушения в части организации и осуществления производственного контроля	п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
155	Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
156	Нарушения требований к разработке планов мероприятий по	п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 10 Федерального закона «О промышленной	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным	Организационные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	локализации и ликвидаций последствий аварий на опасных производственных объектах	безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		(отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)				
157	Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов	п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
158	Отсутствуют разработанные изготовителем руководство (инструкция) по	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к	Организационные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	эксплуатации и технические паспорта			классификации нарушений по степени риска)				
Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения								
159	Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
160	Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно- технического персонала	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений)	Организационные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				по степени риска)				
161	Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности	п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
162	Отсутствие систем управления технологическими процессами и противоаварийной автоматической защиты;	п. 1 ст. 9, п. 3 ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к	Организационные и технические	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений, в том числе работ повышенной опасности	№ 116-ФЗ		классификации нарушений по степени риска)				
163	Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов	п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
164	Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным	Организационные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	руководителей и специалистов; неудовлетворительное ведение и оформление эксплуатационной документации (после проведения ремонтов и испытаний оборудования)	производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		(отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)				
165	Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
166	В сведения, характеризующие опасный производственный объект, не включены	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых	Организационные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	технические устройства, участвующие в технологическом процессе	№ 116-ФЗ		подходов к классификации нарушений по степени риска)				
167	Не разработан (отсутствует) журнал осмотра резервуаров, отражающий результаты их технического состояния	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
168	Не осуществляется контроль за уровнем вибрации насосных агрегатов в целях обеспечения их безопасной эксплуатации	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Часто встречающиеся нарушения в угольной промышленности (подземные горные работы)								
169	Нарушение требований по проведению и креплению горных выработок	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 507; Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	Ст. 9.1 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Высокая	Тяжкая	Иные основания (низкий уровень производственного контроля со стороны ИТР шахты, нарушение технологии ведения горных работ, низкий уровень организации работ, нарушения трудовой дисциплины)	-	-
170	Нарушение требований по обеспечению противопожарной защиты горных выработок	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 507; Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ	Ст. 9.1 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Средняя	Средней тяжести	Иные основания (низкий уровень производственного контроля со стороны ИТР шахты)	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»						
171	Ведение горных работ с отступлением от технической документации	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 507; Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	Ст. 9.1 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Средняя	Средней тяжести	Иные основания (низкий уровень производственного контроля со стороны ИТР шахты, нарушение технологии ведения горных работ)	-	-
172	Нарушение требований в электротехническом хозяйстве	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденные	Ст. 9.1 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Высокая	Тяжкая	Иные основания (низкий уровень производственного контроля со стороны ИТР шахты, нарушения трудовой дисциплины)	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 507; Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»						
173	Нарушение требований при эксплуатации технических устройств (конвейерный, вспомогательный транспорт)	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 507; Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	Ст. 9.1 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Высокая	Тяжкая	Иные основания (низкий уровень производственного контроля со стороны ИТР шахты, низкий уровень организации работ, нарушения трудовой дисциплины)	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Часто встречающиеся нарушения в угольной промышленности (открытые горные работы)								
174	Нарушения требований об организации и осуществлению производственного контроля	Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 №2168; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым	Ст. 9.1 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Средняя	Средней тяжести	Иные основания (низкий уровень производственного контроля)	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		способом», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.11.2020 № 436; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 № 428						
175	Ведение горных работ с отступлением от проектной документации и плана развития горных работ	Федеральный закон от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральные нормы и правила в области промышленной	Ст. 9.1 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Высокая	Тяжкая	Низкий уровень производственного контроля, нарушение технологии ведения работ, низкий уровень организации работ, нарушения трудовой дисциплины)	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.11.2020 № 436						
176	Нарушения связанные с эксплуатацией неисправных технических устройств	Федеральный закон от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденных приказом Федеральной	Ст. 9.1 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	высокая	средняя, тяжкая	Низкий уровень производственного контроля, нарушение технологии ведения работ, низкий уровень организации работ, нарушения трудовой дисциплины	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.11.2020 № 436; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 № 428						
177	Нарушения, связанные с геолого-маркшейдерским обеспечением	Федеральный закон от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395; Федеральные нормы и правила в области	Ст. 9.1 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Средняя	Средней тяжести	Не соблюдение требований геолого- маркшейдерского обеспечения специалистами	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		промышленной безопасности «Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.11.2020 г. № 439; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и						

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		атомному надзору от 10.11.2020 № 436						

IV. Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

Часто встречающиеся нарушения на объектах федерального государственного строительного надзора

178	Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ввода их в эксплуатацию, в том числе строительство, реконструкция объектов капитального строительства при отсутствии разрешения на строительство, несвоевременное извещение	ст.52, 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 9.5 КоАП РФ	Высокая	Средней тяжести	п.п. 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)	-	-
-----	--	---	-----------------	---------	-----------------	---	---	---

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростехнадзора о начале строительства или завершении работ; эксплуатация объектов капитального строительства при отсутствии разрешения на ввод							
179	Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий), стандартизации или требований специальных технических условий при строительстве объектов капитального строительства, в том числе: нарушение требований утверждённой в установленном порядке проектной документации	ст. 48, 49, 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 9.4 КоАП РФ	Средняя, высокая	Средней тяжести, тяжкая	п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих строительство, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства,	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						коммерческий приоритет перед требованиями законодательства и иных нормативных документов)		
180	Нарушения требований к порядку осуществления строительного контроля, в том числе; лицом, осуществляющим строительство, нарушается порядок осуществления строительного контроля за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, в том числе: не осуществляется совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами, и промежуточная приемка	ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 9.4 КоАП РФ	Средняя, высокая	Средней тяжести, тяжкая	п.п. 5, 6 (иные основания – недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих строительство, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно- технического обеспечения,							
Часто встречающиеся нарушения в части деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства								
181	Нарушение требований к ведению дел членом СРО	ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 14.64 КоАП РФ	низкая	Средней тяжести	п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)	-	-
182	Саморегулируемыми организациями средства	ст. 55.16-1 Градостроительного	-	низкая	тяжкая	введение процедуры конкурсного	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	компенсационного фонда (компенсационных фондов) не размещены в полном объеме на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства от 28.04.2021 № 662	кодекса Российской Федерации				производства в отношении кредитной организации		
183	Несоответствие внутренних документов, требованиям законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях	ч.3 ст. 55.5	-	низкая	Средней тяжести	п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	Нарушения саморегулируемыми организациями по ведению реестра членов саморегулируемой организации	ст. 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	ч. 1, 3 ст. 14.52 КоАП РФ	низкая	легкая	п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)	-	-
185	Нарушения саморегулируемыми организациями по Обеспечению саморегулируемой организацией доступа к информации на своем официальном сайте, что нарушает требования статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	ст. 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	ч.2, 3 ст. 14.52 КоАП РФ	низкая	легкая	п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах								
Часто встречающиеся нарушения в части лифтов								
186	Эксплуатация лифтов с неисправными устройствами безопасности	Подпункт «б» пункта 4 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 № 1744 (далее – Правила)	ст. 9.1.1 ч. 2 КоАП РФ	высокая	тяжкая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	Не обеспечено проведение технического обслуживания и аварийно-технического обслуживания лифта	Подпункт. 3.1 пункта 3 ст. 4 ТР ТС 011/2011; Подпункты «а» «г» пункта 4. Правил	ст. 9.1.1 ч. 1 КоАП РФ	средняя	средняя	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
188	Отсутствие лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта лифта, прошедшего независимую оценку квалификации в соответствии с	Подпункт «и» пункт 17 Правил;	ст. 9.1.1 ч. 2 КоАП РФ	средняя	средняя	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
189	Отсутствие в реестре опасных технических устройств зданий и сооружений, ведение которого осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в установленном ею порядке	Пункта 10 Правил	ст. 9.1.1 ч. 1 КоАП РФ	низкая	легкая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	На основной посадочной площадке отсутствует информация с указанием номера объекта в соответствующем реестре объектов и заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического освидетельствования объекта	Подпункт «о» пункт 4 Правил	ст. 9.1.1 ч. 1 КоАП РФ	низкая	легкая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
191	Отсутствуют средства для освещения кабины, предназначенной для перевозки людей, при перебое в электроснабжении.	Подпункт «б» пункта 4 Правил	ст. 9.1.1 ч. 1 КоАП РФ	низкая	легкая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	Отсутствие двусторонней переговорной связи между кабинами, крышами кабин, и местом обслуживающего персонала.	Подпункт «б» пункта 4 Правил	ст. 9.1.1 ч. 1 КоАП РФ	средняя	средняя	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
Часто встречающиеся нарушения в части подъёмных платформ для инвалидов								
193	Плановые проверки не предусмотрены. Внеплановые проверочные мероприятия не проводились							
Часто встречающиеся нарушения в части пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)								
194	Плановые проверки не предусмотрены. Внеплановые проверочные мероприятия не проводились							
Часто встречающиеся нарушения в части эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах								
195	Плановые проверки не предусмотрены. Внеплановые проверочные мероприятия не проводились							

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI. Федеральный государственный энергетический надзор и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования								
Часто встречающиеся нарушения в части надзора за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями								
193	Не проводится техническое освидетельствование строительных конструкций производственных зданий и сооружений специализированной организацией	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – ПТЭТЭ)	ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП)	Высокая	Средней тяжести	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение (далее – высокий уровень издержек); иные основания	350	I полугодие 2025 года
194	Не обеспечена сохранность тепловой изоляции наружных тепловых сетей	ПТЭТЭ	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	154	I полугодие 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	Не проведено техническое диагностирование специализированной организацией оборудования, отработавшего расчетный ресурс	ПТЭТЭ	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Средней тяжести	Иные основания	125	I полугодие 2025 года
196	Производственные здания и сооружения котельных не содержатся в исправном состоянии, обеспечивающем длительное, надежное использование их по назначению, с учетом требований санитарных норм и правил, правил безопасности труда	ПТЭТЭ; Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ)	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек	110	I полугодие 2025 года
197	Не организован эксплуатационный контроль состояния металла в целях	ПТЭТЭ	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек	100	I полугодие 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы							
198	Не проводится инструментально- визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб с привлечением специализированной организации	ПТЭТЭ	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек	100	I полугодие 2025 года
199	Не проведено техническое диагностирование специализированной организацией тепловых сетей, котлов	ПТЭТЭ	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек	84	I полугодие 2025 года
200	Не проводились режимно-наладочные испытания котлов на газообразном топливе более 3-х лет	ПТЭТЭ	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	64	I полугодие 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	Нарушена тепловая изоляция прямых и обратных трубопроводов сетевой воды	Правила охраны труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	63	I полугодие 2025 года
Часто встречающиеся нарушения в части надзора за электрическими сетями								
202	Не проведены техническое обслуживание и ремонт ВЛ	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. № 1070 (далее – ПТЭЭСС); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	3 279	II квартал 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		от 25 октября 2017 г. № 1013						
203	Не выполнена расчистка охранной зоны ВЛ от древесно- кустарниковой растительности	ПТЭЭСС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	2 518	II квартал 2025 года
204	Не обеспечено исправное состояние электроустановок, не предохранены от коррозии открыто проложенные заземляющие проводники	ПТЭЭСС	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Низкой тяжести	Иные основания	1 392	II квартал 2025 года
205	Не актуализированы исполнительные схемы заземляющего устройства подстанций, отсутствуют или не актуализированы схемы первичных электрических соединений электрооборудования,	ПТЭЭСС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	1 122	II квартал 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	не актуализирована не реже одного раза в три года схема первичных соединений							
206	Отсутствуют (либо не читаемы) диспетчерские наименования электроустановок	ПТЭЭСС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности; иные основания	1 026	II квартал 2025 года
207	На опорах ВЛ отсутствуют или не читаемы постоянные знаки: порядковые номера опор, год их установки, номер ВЛ или ее условное обозначение; на опорах отсутствуют предупреждающие плакаты	ПТЭЭСС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	921	II квартал 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	Уровень масла в расширителе силового трансформатора находится ниже отметки маслоуказателя для соответствующей температуры окружающего воздуха	ПТЭЭСС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	873	II квартал 2025 года
209	Не обеспечено исправное состояние сооружений подстанций, а именно имеется частичное разрушение фундаментов оборудования на ОРУ	ПТЭЭСС; Федеральный закон № 384-ФЗ	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	603	II квартал 2025 года
210	Ведение и хранение технической документации не осуществляется на бумажном носителе и (или) в электронном виде, в порядке, определенном владельцем объекта электроэнергетики с соблюдением	ПТЭЭСС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	582	II квартал 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	требований к ведению и хранению документации, установленных Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем							
211	Неудовлетворительное состояние (загнивание, наклон) опоры ВЛ	ПТЭЭСС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	524	II квартал 2025 года
212	Отсутствуют бирки на кабельных линиях с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии	ПТЭЭСС	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Легкая	Иные основания	518	II квартал 2025 года
213	Контролируемым лицом не выполняются требования к эксплуатации распределительных устройств. На металлических частях корпусов оборудования	ПТЭЭСС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	449	II квартал 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	не обозначена расцветка фаз							
214	На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ (внутренних лицевых частях КРУ, шкафах и сборках, на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов не выполнены надписи, указывающие на назначение присоединений и их диспетчерское наименование. На металлических частях корпусов оборудования не обозначена расцветка фаз, позволяющая определить фазировку оборудования. РУ не укомплектовано резервом запасных предохранителей	ПТЭЭСС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	429	II квартал 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	используемых номиналов. На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки							
Часто встречающиеся нарушения в части надзора за энергоустановками потребителей								
215	Не обеспечивается пересмотр и актуализация электрических схем (чертежей) при их несоответствии фактическим эксплуатационным	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее – ПТЭЭП)	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	155	I полугодие 2025 года
216	Не осуществлена вырубка и опиловка деревьев вдоль ВЛ	ПТЭЭСС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	132	I полугодие 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	Не обеспечивается проведение технического обслуживания и ремонта электроустановок в целях поддержания исправного состояния и безопасной эксплуатации электроустановок	ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек	120	I полугодие 2025 года
218	Не защищено от непосредственного соприкосновения с окружающим воздухом масло в расширителе трансформатора	ПТЭЭСС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Легкая	Иные основания	96	II квартал 2025 года
219	Отсутствуют бирки с указанием марки кабеля, напряжения, сечения, номера или диспетчерского наименования линии	ПТЭЭП; ПТЭЭСС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	68	I полугодие 2025 года
220	В электрощитовых отсутствуют связи контура заземления с заземлителем, в складских помещениях	ПТЭЭП; ПТЭЭСС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	62	I квартал 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	имеются разрывы контуров заземления, вследствие механического воздействия, контуры заземления не защищены от коррозии (не окрашен в черный цвет)							
221	Заземляющие проводники не предохранены от коррозии, открыто проложенные заземляющие проводники не имеют черной окраски	ПТЭЭСС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	56	I полугодие 2025 года
222	Отсутствие в составе административно- технического персонала лица, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в	ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Высокий уровень издержек	54	II квартал 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	электроустановках потребителя, и его заместителя							
Часто встречающиеся нарушения в части деятельности саморегулируемых организаций в области энергетического обследования								
223	Плановые проверки не предусмотрены. Внеплановые проверочные мероприятия не проводились							
VII. Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)								
224	Не обеспечено соблюдение обязательных требований при техническом обслуживании, эксплуатационном контроле и текущем ремонте гидротехнических сооружений	Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Федеральный закон № 117-ФЗ); приказ Ростехнадзора от 8 мая 2024 г. № 151 «Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек	4 489	I полугодие 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		сооружений» (далее – приказ № 151)						
225	Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС	Федеральный закон № 117-ФЗ; Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 1892 (далее – Положение о декларировании)	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек	959	I полугодие 2025 года
226	Отсутствует утвержденная инструкция по эксплуатации ГТС	Федеральный закон № 117-ФЗ; приказ 8 мая 2024 г. № 151	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	681	I полугодие 2025 года
227	Не обеспечено проведение преддекларационного обследования ГТС перед составлением	Положение о декларировании	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек	609	I полугодие 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	декларации безопасности ГТС комиссией с обязательным участием представителей органа государственного надзора и МЧС России							
228	Не произведен и не согласован в установленном порядке расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС	Приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2024 г. № 347 «Об утверждении Методики определения оцененного в рублях размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек	601	I полугодие 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		гидротехнических сооружений)»						
229	Не обеспечено внесение ГТС в Российский регистр ГТС	Федеральный закон № 117-ФЗ; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (далее – Федеральный закон № 225-ФЗ)	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек	593	I полугодие 2025 года
230	Отсутствует полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС	Федеральный закон № 117-ФЗ; Федеральный закон № 225-ФЗ	ст. 9.19 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек	563	I полугодие 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	Отсутствуют приказы/распоряжения о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ГТС	Федеральный закон № 117-ФЗ; приказ № 151	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	515	I полугодие 2025 года
232	Отсутствуют должностные инструкции, производственные инструкции на лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ГТС	Федеральный закон № 117-ФЗ; приказ № 151	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	512	I полугодие 2025 года
233	Отсутствует утвержденный график планово- предупредительных ремонт	Федеральный закон № 117-ФЗ; приказ № 151	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	512	I полугодие 2025 года
234	Не проведена аттестация работников эксплуатирующей организации по вопросам безопасности ГТС в объеме требований к	Федеральный закон № 117-ФЗ	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	473	I полугодие 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обеспечению безопасности ГТС							
235	Не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии ГТС	Федеральный закон № 117-ФЗ	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек	487	I полугодие 2025 года
236	Не обеспечивается контроль (мониторинг) показателей состояния гидротехнических сооружений	Федеральный закон № 117-ФЗ; приказ № 151	ст. 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	415	I полугодие 2025 года
237	Не анализируются причины снижения безопасности гидротехнических сооружений и своевременно не осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также	Федеральный закон № 117-ФЗ	ст. 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек	203	I полугодие 2025 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по предотвращению аварии ГТС							
Федеральный государственный лицензионный контроль								
Часто встречающиеся нарушения в части надзора за деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности								
238	В разделе 1 «Вводная часть» в п. 1.1.4 и п. 1.1.5 заключений не указаны конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, часть, статья) на соответствие которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы	п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ); пп. 2) п. 34 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённых приказом Федеральной службы	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)	Низкая	Легкая	Иные основания	34	I полугодие 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.10.2020 № 420 (далее - ФНП № 420) подпункт «в» пункта 5 Положения о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1477 (далее – Положение № 1477)						
239	Не проведен анализ проектной и исполнительной документации, необходимой для: - определения соответствия	п. 1 ст. 9, ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ; п. п. 12, 23, 26, 27, 35, 36 ФНП № 420	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	13	I полугодие 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	строительных конструкций здания проектной документации; - определения фактической прочности материалов и строительных конструкций здания в сравнении с проектными параметрами.							
240	При проведении экспертизы промышленной безопасности использовались приборы контроля с истекшим сроком поверки	п. 1 ст. 9, ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ; п. п. 12, 23, 35 ФНП № 420	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	13	I полугодие 2025 г.
241	В заключении экспертизы промышленной безопасности указаны нормативные правовые акты в области	п. 1 ст. 9, ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ; п. п. 12, 34 ФНП № 420	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	4	I полугодие 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	промышленной безопасности, утратившие силу							
242	В заключении экспертизы промышленной безопасности не проведена оценка соответствия площади и весовых характеристик легкосбрасываемых конструкций требуемой величине здания, обеспечивающей взрывоустойчивость объекта	п. 1 ст. 9, ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ; п. п. 12, 23, 26, 27, 35, 36 ФНП № 420	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	3	I полугодие 2025 г.
243	Не обеспечена объективность и обоснованность выводов, содержащихся в заключениях экспертиз	п. 1 ст. 9, ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ; пп. «в» п. 5 Положения № 1477; п. 13 ФНП № 420	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	80	I полугодие 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Не произведена оценка состояния внутренних стен силоса и днища, в соответствии с требованиями п. 489 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья" утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.09. 2020 № 331 (далее - ФНП № 331)	п. 1 ст. 9, ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ; п. п. 22, 23 ФНП № 420; пп. «в» п. 5 Положения № 1477	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	18	I полугодие 2025 г.
245	Не произведена оценка наличия и состояния сплошного перекрытия с устройством в них	п. 1 ст. 9, ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ; п. п. 22, 23 ФНП № 420;	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	18	I полугодие 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	плотно закрывающихся загрузочных и лазовых люков с предохранительными решетками, запираемыми на замок в соответствии с требованиями п. 483, п. 486, п. 487 ФНП № 331	пп. «в» п. 5 Положения № 1477						
246	Эксперты, принимавшие участие в проведении экспертизы технических устройств – трубопроводы пара IVЭ категории в пределах котельной, в нарушение требований пункта 236 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под	п. 1 ст. 9, ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 22, 23 ФНП № 420; пп. «в» п. 5 Положения № 1477	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Низкая	Легкая	Иные основания	8	I полугодие 2025 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536, выполнили мероприятия по неразрушающему контролю, разрушающему контролю технических устройств, без обеспечения контроля за безопасностью, полнотой и качеством проведения диагностирования со стороны ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением							