

ПЕРЕЧЕНЬ

часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
за 12 месяцев 2024 года

Оглавление

I. Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии, включая вопросы федерального государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии	4
Часто встречающиеся нарушения на радиационно-опасных объектах	4
Часто встречающиеся нарушения в части атомных станций	5
Часто встречающиеся нарушения в части исследовательских ядерных установок ...	6
Часто встречающиеся нарушения на ядерных энергетических установках судов	7
Часто встречающиеся нарушения на объектах ядерного топливного цикла	7
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием учета, контроля и физической защиты:	7
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля ядерных материалов	7
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов	10
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на ядерных объектах	13
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на радиационно опасных объектах	15
Часто встречающиеся нарушения в части осуществления государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии	16
II. Федеральный государственный энергетический надзор	17
Часто встречающиеся нарушения в части надзора за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями	17
Часто встречающиеся нарушения в части надзора за электрическими сетями	25
Часто встречающиеся нарушения в части надзора за энергоустановками потребителей	29
III. Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений	34

IV. Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 40

Часто встречающиеся нарушения на объектах федерального государственного строительного надзора..... 41

Часто встречающиеся нарушения в части деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 44

V. Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах 46

Часто встречающиеся нарушения в части лифтов 46

Часто встречающиеся нарушения в части подъёмных платформ для инвалидов 49

Часто встречающиеся нарушения в части пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) 49

Часто встречающиеся нарушения в части эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах 49

VI. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности 50

Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения горных работ **Ошибка! Закладка не определена.**

Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения взрывных работ 53

Часто встречающиеся нарушения на объектах металлургических производств 58

Часто встречающиеся нарушения на объектах котлонадзора..... 65

Часто встречающиеся нарушения на подъемных сооружениях 72

Часто встречающиеся нарушения предприятий оборонно-промышленного комплекса 75

Часто встречающиеся нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья 81

Часто встречающиеся нарушения на объектах транспортирования опасных веществ 94

Часто встречающиеся нарушения на химически опасных объектах..... 95

Часто встречающиеся нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа..... 101

Часто встречающиеся нарушения на объектах газораспределения и газопотребления	104
Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтегазодобывающей промышленности	109
Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения	116
Часто встречающиеся нарушения в части надзора в угольной промышленности .	121
VII. Федеральный государственный горный надзор	135
Часто встречающиеся нарушения при производстве маркшейдерских работ	135

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
I. Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии, включая вопросы федерального государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии								
Часто встречающиеся нарушения на радиационно-опасных объектах								
1	Несоблюдение требований к содержанию программ обеспечения качества	разделы III и IV НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии»	ч.1 ст.9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина	14	Первое полугодие 2024 г.
2	Несоблюдение установленных сроков обучения, проверок знаний, получения разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии	п.п. 67, 68 НП-038-16 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников»	ч. 1, 3 ст. 9.6 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	28	Первое полугодие 2024 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
Часто встречающиеся нарушения в части атомных станций								
3	Несоответствие отчета по обоснованию безопасности АС реальному состоянию энергоблока (имеются расхождения, влияющие на безопасность АС, между информацией, содержащейся в ООБ АС и проекте АС, и реализацией проекта АС в части отдельного оборудования)	НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»	ч. 1 ст. 9.6. КоАП РФ	высокая	тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	7	
4	Не выполнение программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС в части управления документацией, соблюдения условий действия лицензии	НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»	ч. 1 ст. 9.6. КоАП РФ	высокая	тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	17	

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
Часто встречающиеся нарушения в части исследовательских ядерных установок								
5	Эксплуатация исследовательских ядерных установок осуществляется с нарушениями технологических регламентов и руководств по эксплуатации, а также не в соответствии с объемом программы экспериментальных исследований, утвержденной руководством эксплуатирующей организации.	НП-033-11 «общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок»	ч. 1 ст. 9.6. КоАП РФ	высокая	тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	10	
6	Информация, представленная в отчетах по обоснованию безопасности ИЯУ, не отражает фактическое состояние ИЯУ	НП-049-17 «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности исследовательских ядерных установок»	ч. 1 ст. 9.6. КоАП РФ	высокая	тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	13	

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого частого (для вновь выявленных частых нарушений)
Часто встречающиеся нарушения на ядерных энергетических установках судов								
7.	Часто встречающиеся нарушения отсутствуют							
Часто встречающиеся нарушения на объектах ядерного топливного цикла								
8	Несоблюдение эксплуатационной документации при эксплуатации объектов ядерного топливного цикла	п. 3.9 НП-016-05 Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла	ч. 1, ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства	22	2024 г.
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием учета, контроля и физической защиты:								
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля ядерных материалов								
9	В инструкции по учету и контролю ядерных материалов в зонах баланса материалов (далее – ЗБМ) не в полном объеме определены процедура проведения физической инвентаризации (далее – ФИ) и порядок проведения административного контроля на уровне ЗБМ; инструкция по учету и контролю ядерных	пп. 5, 13, 28, 29, 117 НП-030-19 «Основные правила учета и контроля ядерных материалов»	ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	43	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	материалов (далее – УК ЯМ) в ЗБМ требует приведения в соответствие с п. 29 НП- 030-19; в инструкциях по УК ЯМ в ЗБМ не указана физическая форма ЯМ.							
10	Программа измерений ЯМ в ЗБМ требует приведения в соответствие с п. 55 НП- 030-19; программа контроля качества измерений в системе учета и контроля ЯМ не содержит описания процедур контроля качества измерений.	пп. 55-59 НП-030-19 «Основные правила учета и контроля ядерных материалов»	ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	17	2024 год
11	Используемые пломбы не соответствуют требованиям действующих национальных стандартов; акт утилизации пломб составлен не на основании данных	пп. 42, 43, 46, 51, 52 НП-030-19 «Основные правила учета и контроля ядерных материалов»	ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	14	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	журналов утилизаций пломб; в Программе применения пломб для целей УК ЯМ в ЗБМ не определена процедура проведения годовой инвентаризации пломб.							
12	При проведении физической инвентаризации ЯМ в ЗБМ разрешение на перемещение ЯМ во время инвентаризации не оформлено в установленном порядке; в период проведения физической инвентаризации результаты применения средств контроля доступа (далее – СКД), подтверждающие отсутствие несанкционированного доступа к ЯМ, не оформлены документально и не представлены	пп. 70, 76, 90 НП-030-19 «Основные правила учета и контроля ядерных материалов»	ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	13	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	инвентаризационной комиссии.							
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов								
13	Разработанная Инструкция по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (далее – РВ и РАО), не соответствует требованиям п. 15 НП-067-16; отсутствует список лиц, которым поручен административный контроль выполнения требований по учету и контролю РВ и РАО; в Положении по учету и контролю РВ и РАО не определены: сведения об организации системы измерений РВ и РАО и сведения о мерах контроля доступа и системе контроля доступа к РВ и РАО.	пп. 10, 12, 14, 15, 69, 71, 72 НП-067-16 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»	ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	77	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
14	Руководящий персонал организации не имеет разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии; должностные лица, ответственные за учёт и контроль РВ и РАО, не проходят обучение и проверку знаний.	пп. 83-85 НП-067-16 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»	ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	68	2024 год
15	Организация не предоставила отчетные документы в информационно-аналитический центр системы государственного учета и контроля РВ и РАО в порядке, установленном нормативно-правовыми актами; формы журналов учёта и контроля РВ не установлены в инструкции по учёту и контролю РВ и РАО; не ведутся учетные документы отдельных	пп. 15, 65, 74, 75, 80, 81, НП-067-16 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»	ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	47	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	участков радиационно-загрязненных территорий.							
16	Список наличного количества РАО, составленный на начало проведения внеплановой инвентаризации РАО в организации, не содержит обязательные сведения по каждой отдельной единице; распорядительным документом руководителя организации о проведении внеплановой инвентаризации РАО не определено время, после которого запрещаются любые перемещения РВ и РАО на период инвентаризации (без разрешения председателя инвентаризационной комиссии); при проведении внеплановой инвентаризации РАО не	пп. 14, 55, 57-59, 63, НП-067-16 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»	ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	38	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	оценены результаты применения СКД и не сделаны выводы об отсутствии несанкционированного доступа за весь период между инвентаризациями.							
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на ядерных объектах								
17	Периметры охраняемых зон (запретная зона, охраняемая полоса), а также КПП и здания не в полной мере оснащены инженерно-техническими средствами охраны	пп. 20-110 «Требования к оборудованию инженерно- техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов.	80	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		Российской Федерации от 27.05.2017 № 646						
18	На отдельных участках охраняемых зон (защищенных и внутренних), а также в категорированных зданиях (сооружениях) отсутствуют некоторые из обязательных средств охранной сигнализации, тревожно-вызывной сигнализации, системы оптико-электронного наблюдения или технические средства смонтированы таким образом, что не выполняют свою задачу по предназначению	пп. 121, 130, 134, 146, 161, 166, 174 НП-083-23 «Требования к физической защите ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов.	71	2024 год
19	Оборудование КПП для прохода людей и проезда транспортных средств не в полной мере обеспечивают контроль разрешенного прохода (проезда) персонала объекта и транспортных	пп. 181-186 НП-083-23 «Требования к физической защите ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	высокая	тяжкие последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов.	52	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	средств и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) запрещенных предметов (ядерных материалов, радиоактивных веществ, взрывчатых веществ и предметов из металла)	ядерных материалов»						
20	Отсутствуют или требуют корректировки отдельные документы по организационным мероприятиям (положения, планы, инструкции)	п. 69 НП-083-23 «Требования к физической защите ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	средняя	средней тяжести последствия	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ.	44	2024 год
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на радиационно опасных объектах								
21	Несоблюдение требований к содержанию программ обеспечения качества	разделы III и IV НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов	ч.1 ст.9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина	17	2024 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		использования атомной энергии»						
22	Несоблюдение установленных сроков обучения, проверок знаний, получения разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии	п.п. 67, 68 НП- 038-16 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников»	ч. 1, 3 ст. 9.6 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	42	2024 г.
Часто встречающиеся нарушения в части осуществления государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии								
23	Отклонения от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.	ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	1462	

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
II. Федеральный государственный энергетический надзор								
Часто встречающиеся нарушения в части надзора за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями								
24	Здания и сооружения содержатся в неисправном состоянии, а именно: не выполнены компенсирующие мероприятия по результатам проведенных обследований специализированной организацией	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – ПТЭТЭ)	Статья 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП)	Высокая	Средней тяжести	Иные основания	3014	I-IV квартал 2024 года
25	Не проводится техническое диагностирование теплоэнергетического оборудования, отработавшего расчетный срок службы	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Высокая	Средней тяжести	Иные основания	903	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
26	Не проводится техническое освидетельствование строительных конструкций производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок специализированной организацией	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Высокая	Средней тяжести	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение; иные основания	1125	I-IV квартал 2024 года
27	Не обеспечена сохранность тепловой изоляции (отсутствует тепловая изоляция) тепловых сетей	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение; иные основания	692	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
28	Не проводилась ревизия водоподготовительного оборудования, его наладка, тепло-химические испытания котлов и наладка водно-химического режима с привлечением специализированной организации более 3-х лет	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	620	I-IV квартал 2024 года
29	Производственные здания и сооружения котельных не содержатся в исправном состоянии, обеспечивающем длительное, надежное использование их по назначению, с учетом требований санитарных норм и правил, правил безопасности труда	ПТЭТЭ; Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений	Статья 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	529	I-IV квартал 2024 года
30	Не организован эксплуатационный контроль состояния	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек (финансовых,	510	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	металла в целях определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы					организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение		
31	Не проводится инструментально- визуального наружного и внутреннего обследования металлических дымовых труб с привлечением специализированной организации	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	489	I-IV квартал 2024 года
32	Не проведено техническое освидетельствование котлов, в том числе гидравлические	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	418	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	испытания на прочность и не разработаны мероприятия, обеспечивающие надежную работу котлов							
33	Не проведена проверка знаний персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	321	I-IV квартал 2024 года
34	Не проведены гидравлические испытания на прочность и плотность	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	261	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	оборудования котельных и центральных тепловых пунктов							
35	Тепловым сетям не проводились испытания на определение тепловых и гидравлических потерь с периодичностью 1 раз в 5 лет	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	210	I-IV квартал 2024 года
36	Не проводились режимно-наладочные испытания котлов на газообразном топливе более 3-х лет	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	184	I-IV квартал 2024 года
37	Не проведена ревизия водоподготовительного оборудования и его наладка, а также наладка водно-химического режима работы в котельной	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	78	I-IV квартал 2024 года
38	Отсутствует разрешение на допуск энергопринимающих	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Тяжкая	Иные основания	71	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	устройств объекта в эксплуатацию							
39	Не проведено техническое диагностирование специализированной организацией оборудования, отработавшего расчетный ресурс	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	62	I-IV квартал 2024 года
40	Неготовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	54	I-IV квартал 2024 года
41	Отсутствуют в тепловом пункте показывающие термометры: после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт, после узла смешения; на обратных трубопроводах	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Тяжкая	Иные основания	52	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	до запорной арматуры из систем теплоснабжения							
42	Отсутствует документ о техническом освидетельствовании трубопроводов тепловых сетей	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	48	I-IV квартал 2024 года
43	Не проведено комплексное опробование в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Тяжкая	Иные основания	42	I-IV квартал 2024 года
44	Отсутствуют обозначения и номера оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	38	I-IV квартал 2024 года
45	Схема тепловой энергоустановки не соответствует оборудованию, выполненному в натуре	ПТЭТЭ	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Тяжкая	Иные основания	32	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
46	Не сформированы годовые и перспективные графики технического освидетельствования на срок не менее пяти лет	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. № 1070 (далее – ПТЭЭСС),	Статья 9.11 КоАП	Низкая	Легкая	Иные основания	31	I-IV квартал 2024 года
Часто встречающиеся нарушения в части надзора за электрическими сетями								
47	Не выполнена расчистка охранной зоны ВЛ от древесно-кустарниковой растительности	ПТЭЭСС; постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства	Статья 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	1407	IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		и особых условий использования земельных участков, расположен-ных в границах таких зон»						
48	Отсутствует диспетчерское наименование на энергооборудовании	ПТЭЭСС	Статья 9.11 КоАП	Низкая	Легкая	Иные основания	1256	IV квартал 2024 года
49	Течь масла маслонаполненного оборудования	ПТЭЭСС	Статья 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	1173	IV квартал 2024 года
50	Не проводятся текущие и капитальные ремонты основного оборудования, а также техническое обслуживание устройств РЗА	ПТЭЭСС; Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013	Статья 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности; иные основания	690	III квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
51	На опорах ВЛ отсутствуют или нечитаемы постоянные знаки: порядковые номера опор, год их установки, номер ВЛ или ее условное обозначение; на опорах отсутствуют предупреждающие плакаты (ВЛ проходит по населенной местности)	ПТЭЭСС	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	541	II квартал 2024 года
52	Неудовлетворительное состояние (загнивание, наклон) опоры ВЛ	ПТЭЭСС	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	460	II квартал 2024 года
53	Не актуализированы исполнительные схемы заземляющего устройства подстанций, отсутствуют или не актуализированы схемы первичных электрических соединений электрооборудования, не актуализирована не реже одного раза в три года	ПТЭЭСС	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Иные основания	412	II квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	схема первичных соединений							
54	Не проведены плановые ремонт и испытания оборудования в установленные техническими нормами сроки	ПТЭЭСС; Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013	Статья 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	404	II квартал 2024 года
55	Отсутствуют бирки на кабельных линиях с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии	ПТЭЭСС	Статья 9.11 КоАП	Низкая	Легкая	Иные основания	392	IV квартал 2024 года
56	Не проведены техническое обслуживание и ремонт	ПТЭЭСС; Правила организации технического	Статья 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	370	I квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-6/10 кВ	обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013						
Часто встречающиеся нарушения в части надзора за энергоустановками потребителей								
57	Отсутствует диспетчерское наименование энергооборудования	ПТЭЭСС; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее – ПТЭЭП)	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Иные основания	820	I-IV квартал 2024 года
58	Не окрашено в светлые тона краской, стойкой к атмосферным осадкам и	ПТЭЭСС	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Иные основания	481	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	воздействию масла, оборудование							
59	Нарушение требований к обеспечению подготовки и подтверждению готовности работников, осуществляющих трудовые функции по эксплуатации электроустановок (электротехнического персонала)	ПТЭЭП	Статья 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	450	I-IV квартал 2024 года
60	Отсутствуют постоянные знаки на опорах ВЛ, содержащие в том числе обозначение диспетчерского наименования, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах	ПТЭЭП	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Иные основания	447	I-IV квартал 2024 года
61	Не осуществляется контроль за состоянием заземляющих устройств: не защищены от	ПТЭЭСС	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Иные основания	259	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	коррозии, не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники							
62	Масляные пятна на вводах и корпусе силового трансформатора	ПТЭЭСС	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Иные основания	247	I-IV квартал 2024 года
63	Несоответствие однолинейной схемы первичных электрических соединений фактически эксплуатационной или её отсутствие	ПТЭЭП; ПТЭЭСС	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности; Иные основания	236	I-IV квартал 2024 года
64	Не определен ответственный за электрохозяйство	ПТЭЭП	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Иные основания	161	I-IV квартал 2024 года
65	Отсутствует бирки на кабельных линиях с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии	ПТЭЭСС	Статья 9.11 КоАП	Низкая	Легкая	Иные основания	135	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
66	Нарушений требований по укомплектованию электроустановок средствами защиты и их испытаний	ПТЭЭП	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Иные основания	93	I-IV квартал 2024 года
67	Отсутствуют на дверях распределительного устройства предупреждающие плакаты и знаки установленного образца	ПТЭЭСС	Статья 9.11 КоАП	Низкая	Легкая	Иные основания	84	I-IV квартал 2024 года
68	Не обеспечивается проведение испытаний электрооборудования	ПТЭЭП	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Иные основания	62	I-IV квартал 2024 года
69	Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки	ПТЭЭСС; ПТЭЭП	Статья 9.11 КоАП	Низкая	Легкая	Иные основания	56	I-IV квартал 2024 года
70	Отсутствует журнал дефектов для фиксирования выявленных дефектов по результатам контроля оборудования, устройств электроустановок с определением	ПТЭЭП	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Иные основания	51	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	ответственных за устранение лиц и сроков устранения дефектов							
71	На светильниках отсутствуют знаки аварийного освещения, неисправна сеть аварийного освещения	ПТЭЭП	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Иные основания	44	I-IV квартал 2024 года
72	Нарушения при эксплуатации маслоприемников, маслосборников, гравийных подсыпок, дренажей и маслоотводо	ПТЭЭСС	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Иные основания	38	I-IV квартал 2024 года
73	Не выполнена система выравнивания и уравнивания потенциалов подвижной части металлических входных дверей	ПТЭЭП	Статья 9.11 КоАП	Низкая	Легкая	Иные основания	34	I-IV квартал 2024 года
74	Ответственный за электрохозяйство не обеспечил проверку соответствия	ПТЭЭП	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Иные основания	31	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным							
75	Не пересмотрены в установленные сроки должностные инструкции и инструкции по охране труда	ПТЭЭП	Статья 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Иные основания	17	I-IV квартал 2024 года

III. Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений

76	Отсутствие утвержденной декларации безопасности ГТС	Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Федеральный закон № 117-ФЗ)	Статья 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	1184	I-IV квартал 2024 года
77	Владельцами ГТС не осуществляется разработка и уточнение	Федеральный закон № 117-ФЗ	Статья 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых,	1184	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	критериев безопасности ГТС					организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение		
78	Отсутствие расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС	Федеральный закон № 117-ФЗ	Статья 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	1184	I-IV квартал 2024 года
79	Не определяется величина финансового обеспечения гражданской ответственности	Федеральный закон № 117-ФЗ	Статья 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и	1184	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС					иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение		
80	Отсутствие инструкции по эксплуатации ГТС	Приказ Ростехнадзора от 8 мая 2024 г. № 151 «Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)»	Статья 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	1184	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		(далее – приказ Ростехнадзора № 151)						
81	Не обеспечивается надлежащее техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт ГТС	Федеральный закон № 117-ФЗ	Статья 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	724	I-IV квартал 2024 года
82	Наличие дефектов бетонных сооружений комплекса ГТС	Приказ Ростехнадзора № 151	Статья 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной	250	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
						ответственностью за его несоблюдение		
83	Заращение ГТС древесно-кустарниковой растительностью	Приказ Ростехнадзора № 151	Статья 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	250	I-IV квартал 2024 года
84	Не обеспечено проведение аттестации работников по вопросам безопасности ГТС	Федеральный закон № 117-ФЗ	Статья 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	226	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
85	Отсутствие контроля (мониторинга) показателей состояния ГТС	Федеральный закон № 117-ФЗ	Статья 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	214	I-IV квартал 2024 года
86	Не обеспечивается проведение комплексного обследования ГТС с оценкой их прочности и устойчивости	Приказ Ростехнадзора № 151	Статья 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	153	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
87	Недостаточное оснащение техническими и материальными средствами для осуществления мероприятий по спасению людей, локализации и ликвидации аварий ГТС	Приказ Ростехнадзора № 151	Статья 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	109	I-IV квартал 2024 года
88	Сведения о ГТС не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений (не обновлены)	Федеральный закон № 117-ФЗ	Статья 9.2 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	91	I-IV квартал 2024 года

IV. Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) и федеральный государственный надзор

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства								
Часто встречающиеся нарушения на объектах федерального государственного строительного надзора								
89	Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ввода их в эксплуатацию, в том числе строительство, реконструкция объектов капитального строительства при отсутствии разрешения на строительство, несвоевременное извещение Ростехнадзора о начале строительства или завершении работ; эксплуатация объектов капитального строительства при отсутствии разрешения на ввод	ст.52, 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 9.5 КоАП РФ	Высокая	Средней тяжести	п.п. 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)	1884	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
90	Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий), стандартизации или требований специальных технических условий при строительстве объектов капитального строительства, в том числе: нарушение требований утверждённой в установленном порядке проектной документации	ст. 48, 49, 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 9.4 КоАП РФ	Средняя, высокая	Средней тяжести, тяжкая	п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих строительство, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства, коммерческий приоритет перед требованиями законодательства и иных нормативных документов)	39024	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
91	Нарушения требований к порядку осуществления строительного контроля, в том числе; лицом, осуществляющим строительство, нарушается порядок осуществления строительного контроля за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, в том числе: не осуществляется совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрывааемых последующими работами, и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-	ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 9.4 КоАП РФ	Средняя, высокая	Средней тяжести, тяжкая	п.п. 5, 6 (иные основания – недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих строительство, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)	4639	I-IV квартал 2024 года

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	технического обеспечения,							
Часто встречающиеся нарушения в части деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства								
92	Нарушение требований к ведению дел членов СРО	ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 14.64 КоАП РФ	низкая	Средней тяжести	п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)	-	-
93	Саморегулируемыми организациями средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) не размещены в полном объеме на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях, соответствующих требованиям,	ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации	-	низкая	тяжкая	введение процедуры конкурсного производства в отношении кредитной организации	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	утверждённым постановлением Правительства от 28.04.2021 № 662							
94	Несоответствие внутренних документов, требованиям законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях	ч.3 ст. 55.5	-	низкая	Средней тяжести	п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)	-	-
95	Нарушения саморегулируемыми организациями по ведению реестра членов саморегулируемой организации	ст. 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	ч. 1, 3 ст. 14.52 КоАП РФ	низкая	легкая	п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
96	Нарушения саморегулируемыми организациями по Обеспечению саморегулируемой организацией доступа к информации на своем официальном сайте, что нарушает требования статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	ст. 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»	ч.2, 3 ст. 14.52 КоАП РФ	низкая	легкая	п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)	-	-

V. Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах

Часто встречающиеся нарушения в части лифтов

97	Эксплуатация лифтов с неисправными устройствами безопасности	Подпункт «б» пункта 4 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов,	ст. 9.1.1 ч. 2 КоАП РФ	высокая	тяжкая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
----	---	--	---------------------------	---------	--------	---	---	---

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 № 1744 (далее – Правила)						
98	Не обеспечено проведение технического обслуживания и аварийно-технического обслуживания лифта	Подпункт. 3.1 пункта 3 ст. 4 ТР ТС 011/2011; Подпункты «а» «г» пункта 4. Правил	ст. 9.1.1 ч. 1 КоАП РФ	средняя	средняя	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
99	Отсутствие лица, ответственного за организацию	Подпункт «и» пункт 17 Правил;	ст. 9.1.1 ч. 2 КоАП РФ	средняя	средняя	несоблюдение установленных	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	обслуживания и ремонта лифта, прошедшего независимую оценку квалификации в соответствии с					обязательных требований		
100	Отсутствие в реестре опасных технических устройств зданий и сооружений, ведение которого осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в установленном ею порядке	Пункта 10 Правил	ст. 9.1.1 ч. 1 КоАП РФ	низкая	легкая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
101	На основной посадочной площадке отсутствует информация с указанием номера объекта в соответствующем реестре объектов и заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего	Подпункт «о» пункт 4 Правил	ст. 9.1.1 ч. 1 КоАП РФ	низкая	легкая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

[illegible]

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
VI. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности								
Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения горных работ								
107	Не проведена, отсутствует или выявлен факт заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности	ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	Административ- ное приостановление деятельности ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Низкий уровень производственного контроля	21	2024
108	Выполнение работ в подземных горных выработках при наличии заколов по кровле и бортах горной выработки.	п. 88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505	Административ- ное приостановление деятельности или Административны й штраф ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Низкий уровень производственного контроля	114	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
109	Отсутствует аттестация в установленном порядке в области промышленной безопасности у работников, на которых возложены функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах; К техническому руководству работами на объектах ведения горных работ и переработки полезных ископаемых допускаются лица, не имеющие высшего или средне специального соответствующего образования	п. 1, п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 1 ст. 24 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; п. 29, п. 30 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработки твердых полезных ископаемых», утвержденных	ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	Средней тяжести	Высокий уровень издержек		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505						
110	Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (перерегистрации) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов	ст. 2, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средней	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина		
111	Нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации подземного самоходного, конвейерного транспорта, шахтных подъёмных установок	Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральные нормы и правила в области	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505						
Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения взрывных работ								
112	Нарушения порядка хранения и учета взрывчатых материалов промышленного назначения, оформления приходно-расходных документов.	п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральные нормы и правила в области промышленной	ч. 2 ст. 9.1. КоАП РФ	высокая	средней тяжести	Неудовлетворительная организация производства работ	729	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» утвержденные приказом Ростехнадзора от 04.12.2020 № 494						
113	Нарушение технологии производства взрывных работ	п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральные нормы и правила в области	ч. 2 ст. 9.1. КоАП РФ	высокая	средней тяжести	Неудовлетворительная организация производства работ	348	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 04.12.2020 № 494						
114	Нарушения требований промышленной безопасности при изготовлении взрывчатых веществ	п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральные нормы и правила в	ч. 2 ст. 9.1. КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неудовлетворительная организация производства работ	31	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 04.12.2020 № 494						
115	Нарушения при составлении и оформлении проектной и технической документации	п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;	ч. 2 ст. 9.1. КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неудовлетворительная организация производства работ	525	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 04.12.2020 № 494						
116	Нарушения требований промышленной безопасности при транспортировании взрывчатых материалов	п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных	ч. 2 ст. 9.1. КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неудовлетворительная организация производства работ	37	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		производственных объектов»; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 04.12.2020 № 494						
Часто встречающиеся нарушения на объектах металлургических производств								
117	Производственный контроль за соблюдением обязательных требований промышленной безопасности	п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной	ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средняя	Недостаточный уровень контроля со стороны руководства	10	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	осуществляется не в полном объеме	безопасности опасных производственных объектов»; п. 3, п. 7 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168, п. 6 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности						

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2023 № 13, п. 5, п. 40, п. 64, п. 81 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденных приказом						

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		Ростехнадзора от 09.12.2020 № 512						
118	Нарушение требований конструкторской, проектной и документации изготовителей	Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 № 512	ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средняя	Высокий уровень издержек; Иные основания	21	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
119	Не внесены изменения в государственный реестр, в сведения, характеризующие опасный производственный объект, в связи с изменением количества, типа, марки, модели технических устройств, не учтены технические устройства, эксплуатация которых дает признаки опасности: получение, транспортирование, использование расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 27 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания: недостаточный уровень контроля со стороны служб, ответственных за состояние промышленной безопасности на эксплуатируемом объекте	5	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
120	Эксплуатация опасных производственных объектов без лицензии на вид деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I II III классов опасности» ведётся эксплуатация опасных производственных объектов: по видам работ (услуг)	п. 1, п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; п. 1 и п. 9 Приложения к Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III	ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Высокий уровень издержек...* (неправомерные действия либо бездействие должностных лиц)	1 длящееся нарушение	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		классов опасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1661						
121	Загромождение рабочих мест, эвакуационных проходов, выходов из помещений, проходов к средствам пожаротушения, обеспечения безопасности и связи	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 64 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов»,	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания: недостаточный уровень контроля со стороны служб, ответственных за состояние промышленной безопасности на эксплуатируемом объекте	9	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		утвержденных приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 № 512						
Часто встречающиеся нарушения на объектах котлонадзора								
122	Представляется недостоверная информация в сведениях, характеризующих опасный производственный объект	п. 5 ст. 2. Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ), п. 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных	ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 (далее – Требования от 30.11.2020 № 471)						
123	Отсутствуют паспорта на оборудование, работающее под избыточным давлением	пп. «Г» п. 236 ФНП Правила промышленной безопасности при использовании оборудования,	ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		работающего под избыточным давлением», утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее – ФНП № 536); п.17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013						
124	Не обеспечено проведение в установленные сроки экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений	п. 1, ч. 5 ст.13 Федерального закона № 116-ФЗ	ч.1, ст. 9.1 КоАП	Высокая	Тяжёлая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
125	Не выполнены в установленный срок мероприятия по результатам экспертизы промышленной безопасности	п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 28 ФНП № 536	ст.9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжёлая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
126	Не выполняются пункты предписания федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности	п.1 ст. Федерального закона № 116-ФЗ;	п.11 ст. 19.5 КоАП	Средняя	Средняя	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
127	Оборудование под давлением не поставлено на учет в территориальном органе Ростехнадзора	ч. 1, ч.2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п.6, п. 224 221 ФНП № 536	ч.1, ст. 9.1 КоАП	Средняя	Низкая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
128	Эксплуатация оборудования за пределами расчетного срока службы, установленного изготовителем, без проведения экспертизы промышленной безопасности	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая/тя жкая	Тяжелая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
129	Эксплуатация опасных производственных объектов (ОПО) без получения (переоформления) соответствующей лицензии	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая	Средней тяжести	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
130	Не ведется учет и анализ причин инцидентов при эксплуатации опасного производственного объекта (далее - ОПО) с принятием мер по недопущению их в дальнейшем	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая	Средней тяжести	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
131	Ввод в эксплуатацию оборудования с нарушением требований ФНП ОРПД, а также оборудования не соответствующего требованиям технических регламентов и статье 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая	Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	безопасности опасных производственных объектов»							
132	Допуск к работе не квалифицированного персонала, не прошедшего обучение и стажировку, назначение ответственных лиц, не прошедших аттестацию	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая	Тяжелая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
133	Выполнение ремонтных работ с применением не прошедших подтверждение соответствия комплектующих, не соответствующих установленным паспортным характеристикам технического устройства	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая	Тяжелая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
134	Необоснованное установление разрешенного давления для сосудов (СУГ) менее значения рабочего	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 402 ФНП № 536, п. 7 Требований от 30.11.2020 № 471	ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая	Тяжелая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	давления, указанного организацией-изготовителем в паспорте на основании принятых при проектировании разработчиком сосуда решений по его конструктивному исполнению (в том числе примененным при изготовлении материалам, устройству и типу тепловой изоляции), результатов расчета на прочность с учетом свойств рабочей среды, статических, динамических (инерционных) нагрузок и иных опасных факторов, характерных для данного вида оборудования в целях уменьшения класса опасности.							

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
135	Неосуществление при эксплуатации ОПО, в состав которых входят объекты котлонадзора, производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Высокая	Тяжелая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
Часто встречающиеся нарушения на подъемных сооружениях								
136	Руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с эксплуатацией, опасного производственного объекта не прошли аттестацию в области промышленной безопасности	п.1 статьи 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ	п.1 ст. 9.1 КоАП	Степень	Низкая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
137	Не достоверно представляется информация в сведениях, характеризующих	ст. 2. Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности	ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	опасный производственный объект	опасных производственных объектов», от 21.07.1997 (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ), п. 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 (далее – Требования от 30.11.2020 № 471)						
138	Не обеспечивается проведение экспертизы	ст. 9 Федерального закона	ст. 9.1 КоАП	Высокая	Высокая	несоблюдение установленных	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки.	№ 116-ФЗ				обязательных требований		
139	Не соблюдаются требования по местам и габаритным размерам складирования грузов, в соответствии с разработанными проектами производства работ.	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ. п. 156 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая, средней тяжести	Высокая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		26.11.2020 № 461, (далее ФНП – ПС)						
140	В местах производства работ грузоподъемными кранами, находятся неисправные съемные грузозахватные приспособления.	п. 218 ФНП – ПС.	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая, средней тяжести	Высокая	несоблюдение установленных обязательных требований	-	-
Часто встречающиеся нарушения предприятий оборонно-промышленного комплекса								
141	Своевременно не проводится проверка средств автоматического контроля загазованности, установленных на объекте и предназначенных для непрерывного автоматического контроля дозрывных концентраций горючих газов, их паров в рабочей зоне	ч. 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ (далее- Федерального закона № 116-ФЗ); п. 194 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов»,	Ст.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -КоАП РФ)	Высокая	Средней тяжести	Иные основания	15	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 (далее – ФНП 500)						
142	Допущена работа оборудования с неисправными приборами контроля	Ч. 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п 288 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожаро- опасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатыва- ющих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от	Ст.9.1 КоАП РФ.	Высокая	Средней тяжести	Иные основания	21	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		15.12.2020 № 533 (далее- ФНП 533); п. 193 ФНП 500						
143	Вентиляционными системами не обеспечивается в установленном порядке надежный и эффективный воздухообмен	ч. 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 312 ФНП 533; п. 208 ФНП 500; п. 747 ФНП «Основные требования безопасности для объектов производств боеприпасов и спецхимии», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 458 (далее ФНП 458)	Ст.9.1 КоАП РФ.	Высокая	Средней тяжести	Иные основания	16	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
144	Не аттестованы в установленном порядке в области промышленной безопасности руководители и специалисты.	ч. 1 ст. 9, ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ; Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утвержденное постановлением Правительства РФ от 13.01.2023 № 13 (далее - Положение об аттестации № 13)	Ст.9.1 КоАП РФ.	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	45	2024
145	Не укомплектован в полном объеме штат работников, эксплуатирующих объект повышенной опасности	ч.1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ;	Ст.9.1 КоАП РФ.	Средняя	Легкой тяжести	Иные основания	5	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
146	Не обеспечена исправность и надежность заземления оборудования, приспособлений, участвующих в технологическом процессе.	ч. 1 статьи 9 Федерального закона №116-ФЗ; п.п. 47, 49, 51, 54 ФНП 458	Ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	338	2024
147	Не проведена экспертиза промышленной безопасности на технические устройства, эксплуатация которых превышает нормативный срок службы, эксплуатация технических устройств в отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности.	ч. 2 статьи 7, ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 (далее ФНП 420);	Ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	45	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
148	Нарушение требований безопасности при эксплуатации электрооборудования, установленного во взрывоопасных зонах	п. 55, 566, 749, 760 ФНП 458.	Ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Иные основания	329	2024
149	Нарушение требований безопасности при хранении взрывчатых материалов на местах хранения ВМ.	п. п.644-660 ФНП 458.	Ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Иные основания	353	2024
150	Не обеспечена безопасная эксплуатация опасного производственного объекта, а именно производственное оборудование не содержится в исправности, чистоте, порядке и не соответствует установленным для него техническим нормам	ч. 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п.51 ФНП 458.	Ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	тяжкая	Иные основания	31	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
Часто встречающиеся нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья								
151	Не разработан или не соответствует обязательным требованиям технический паспорт взрывобезопасности	ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п.п. 9, 833, раздел XII Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 (далее – ФНП № 331).	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	6	I полугодие 2024 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
152	Не разработаны мероприятия по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности	ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 5, 9, 834 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	1	II квартал 2024 г.
153	Отсутствие технологических регламентов или несоответствие их установленным требованиям (не отражены в технологической схеме модели, основные характеристики технологического, аспирационного, транспортного оборудования, средства взрывопредупреждения, взрывозащиты, противоаварийная	ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п.п. 9 ÷ 12 ФНП № 331.	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	35	I полугодие 2024 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	защита, движение сырья; не отражены сведения о возможных инцидентах в работе и способах их ликвидации)							
154	Частично утрачена и не восстановлена проектная документация	ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 6 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Иные основания	4	I полугодие 2024 г.
155	Не установлены взрыворазрядители на нориях	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 43 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Тяжкая	Иные основания	6	2024 г.
156	Отсутствуют паспорта на взрыворазрядные устройства	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п.п. 9, 818 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	4	2024 г.
157	Отсутствуют эксплуатационная документация (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации с указанием организацией- изготовителем данных о сроке службы	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 149 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	4	I полугодие 2024 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	технических устройств, эксплуатируемых на ОПО							
158	Отсутствуют паспорта на аспирационные установки	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п.п. 9, 516 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	4	2024 г.
159	Не обеспечено проведение аттестации руководящего состава и инженерно-технических работников, а также персонала, связанного с эксплуатацией объекта	ч.1 ст. 9, ч. 2, 8 ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного постановлением Правительства Российской	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	20	2024 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		Федерации от 13.01.2023 № 13, п. 20 ФНП № 331						
160	Не обеспечено проведение в случаях, установленных законодательством, экспертиз промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в том числе при эксплуатации зданий и сооружений объектов не проводится оценка технического состояния их строительных конструкций, которая заключается в определении степени повреждения (категории технического состояния) и возможности их	ст. 7, ч. 1 ст. 9 и 13 Федерального закона № 116-ФЗ; п.п. 2, 4, 5 ФНП № 420 п.п. 149 и 460 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания, высокий уровень издержек (финансовых)	11	I полугодие 2024 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	дальнейшей эксплуатации по прямому или измененному (при техническом переворужении) функциональному назначению							
161	Отсутствует огнепреграждающие (пламеотсекающие) устройства	ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п.п. 69, 73 ФНП № 331.	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	8	2024 г.
162	На нории не установлены автоматически действующие тормозные устройства, предотвращающие обратный ход ленты при внезапных остановках норий	ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 47 ФНП № 331.	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	4	2024 г.
163	Отсутствуют гибкие патрубки (вставки) из прорезиненной ткани или двойного брезента на проволочном каркасе с перемычкой из проволоки	ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 141, п. 410 ФНП № 331.	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	4	2024 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	или троса между вентиляторами и трубопроводами аспирационных сетей							
164	Горячие конструктивные части зерносушилки не покрыты теплоизоляцией	ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 253 НП № 331.	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	-	-
165	Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов	Требования к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 (далее - Требования к регистрации ОПО № 471);	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	Иные основания	13	2024 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		Правила регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371						
166	Нарушены требования к идентификации ОПО при регистрации в государственном реестре	ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 9, п. 9 приложения № 2к Федеральному закону № 116-ФЗ	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	Иные основания	1	I полугодие 2024 г.
167	Технологическое, транспортное, аспирационное и другое оборудование, а также самотеки, материалопроводы не промаркированы	ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 278 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	Иные основания	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	в соответствии с технологической схемой							
167	Нарушены требования по заключению с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоров на обслуживание	ч.1 ст. 9, п. 1 ст. 10 Федерального закона № 116-ФЗ	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	Иные основания	-	-
168	Не заключён договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	3	I полугодие 2024 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
169	Нарушены требования к системам контроля, управления, сигнализации, противоаварийной автоматической защиты, а именно отсутствие приборов взрывопредупреждения (РКС, датчики подпора, устройства сбегания ленты, датчики обрыва цепи), отсутствие взрыворазрядителей, а также огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств	ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п.п. 37, 46, 47, 50, 51, 73, 446, 448 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	3	I полугодие 2024 г.
170	Отсутствие лицензий на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности	п. 1 ст. 6, ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	2	I полугодие 2024 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		отдельных видов деятельности»						
171	Технические устройства, эксплуатируемые на ОПО, не имеют документов, подтверждающих качество его изготовления	ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 153 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	-	-
172	Невыполнение мероприятий, указанных в заключениях экспертиз промышленной безопасности, после выполнения которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности	ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 35 ФНП № 420	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Иные основания	1	I полугодие 2024 г.
173	Решением руководителя эксплуатирующей организации не назначено лицо, ответственное за осуществление	ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пп. 7, 9, 13 Правил организации и осуществления	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	-	-

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	производственного контроля.	производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 (далее - Правила организации производственного контроля № 2168)						
174	Не определены внутренними распорядительными документами эксплуатирующей организации мероприятия по организации работ по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 18 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Иные основания	5	I полугодие 2024 г.

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	средств ДАУ, блокировки, контроля и противоаварийной защиты, производственной и аварийной сигнализации, оповещения об аварийных ситуациях, средств связи, энергообеспечения, а также зданий и сооружений. Отсутствует распределение обязанностей и границы ответственности между техническими службами (технологической, механической, энергетической, контрольно- измерительных приборов и автоматики, производственно- технической) за обеспечением требований промышленной							

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	безопасности на опасных производственных объектах							
175	Не установлен назначенный срок службы оборудования, применяемого на опасном производственном объекте	п. 149 ФНП № 331	ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Тяжелая	Иные основания	10	2024 г.
Часто встречающиеся нарушения на объектах транспортирования опасных веществ								
176	Не обеспечена полнота и достоверность проведенной идентификации, и достоверность сведений, характеризующих ОПО в части: железнодорожных путей необщего пользования для транспортирования опасных веществ	Федеральный закон № 116-ФЗ; Требования к регистрации ОПО № 471	ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	7	2024
177	Эксплуатация технических устройств и сооружений без проведения экспертизы	ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 4 ФНП № 420	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	10	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	промышленной безопасности.							
Часто встречающиеся нарушения на химически опасных объектах								
178	Не обеспечено проведение аттестации по вопросам безопасности в объеме, соответствующем должностным обязанностям	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; Положение об аттестации № 13	ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Тяжкая	Иные основания	127	2024
179	Не обеспечено надлежащее осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности	Ст. 11 Федерального закона № 116-ФЗ; Правила организации производственного контроля № 2168	ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Тяжкая	Иные основания	41	2024
180	Не обеспечена укомплектованность штата работников опасного производственного объекта	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	18	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
181	Не обеспечены полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации опасных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов	Ст. 2 Федерального закона №116-ФЗ; Требования к регистрации ОПО № 471	ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	152	2024
182	Допускается нарушение требований технологического регламента при осуществлении технологического процесса	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; ФНП № 500	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	93	2024
183	Не обеспечено безопасное проведение газоопасных, огневых и ремонтных работ	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	47	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		"Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 (далее - ФНП № 528)						
184	Не обеспечено выполнение мероприятий, указанных в заключениях экспертиз промышленной безопасности, после выполнения которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности.	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, ФНП № 420	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	56	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
185	Допускается эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на ОПО, с истекшим сроком службы	ч.1 ст. 9, ст.7, ст.13 Федерального закона № 116-ФЗ; ФНП 420	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	130	2024
186	Не обеспечено техническое обслуживание и проведение ремонтов зданий или сооружений, соответствие проектной документации	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"	ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	236	2024
187	Отсутствуют датчики автоматического контроля превышения ПДК, ДВК веществ, световая и звуковая сигнализация.	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 256 ФНП № 500, ФНП № 533	ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	54	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
188	Не оборудованы средствами контроля предельно допустимых и максимальных уровней жидкости емкости, находящиеся на опасных производственных объектов	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; ФНП № 500	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	11	2024
189	Допускается применение неисправных контрольно- измерительных приборов и контрольно- измерительных приборов с истекшим сроком поверки	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 194 ФНП № 500	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	170	2024
190	Не обеспечивается герметичность технологических систем	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. п. 169, 200 ФНП № 533	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	165	2024
191	Допускается нарушение при эксплуатации технологических трубопроводов (отсутствует теплоизоляция, желоба	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 241 ФНП № 500; Федеральные нормы и правил в	ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	145	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	для отвода кислот, кожухи, не выполнен уклон)	области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444 (далее – ФНП 444)						
192	Допускается нарушение при эксплуатации технологических трубопроводов (отсутствует защита от коррозии, опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки)	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; ФНП № 500; ФНП 444	КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	249	2024
193	Не обеспечивается своевременность и качество проведения освидетельствований	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; ФНП № 444	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	195	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	и ремонтов технологических трубопроводов, ревизий трубопроводной арматуры, ведение технической документации							
194	Отсутствует аварийная вентиляция, сигнализация о неисправной работе вентиляционных систем	ч.1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; ФНП № 500	ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	70	2024
Часто встречающиеся нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа								
195	Нарушение порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно- технического персонала	п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представля- ется возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)	Организаци онные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
196	Несоблюдение сроков проведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования и технических устройств	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
197	Не обеспечены полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
198	Несоблюдение требований к порядку	п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 14 Федерального	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе	Организационные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов магистральных нефтепроводов, не предполагает всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы	закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		тс возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)				
199	Не обеспечена безопасность ведения технологического процесса	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представля ется возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)	Организа ционные и технические	-		
200	Несоблюдение требований Правил охраны магистральных трубопроводов. Не	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представля ется возможным	Организа ционные и технические	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	обозначена опознавательными знаками трасса магистрального трубопровода	безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		(отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)				
201	Не обеспечена готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах	п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представля ется возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)	Организа ционные и технические	-		
Часто встречающиеся нарушения на объектах газораспределения и газопотребления								
202	Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на	п. 1 ст. 9, п. 1, ст. 13 Федерального закона «О промышленной	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представля ется возможным	Организа ционные и технические	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности	безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		(отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)				
203	Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представля ется возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)	Организаци онные и технические	-		
204	Эксплуатация опасных производственных объектов без лицензии	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представля ется	Организаци онные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	(без внесения изменений в реестр лицензии)	промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)				
205	Неудовлетворительная организация работ и своевременного и качественного проведения комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляет возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)	Организа ционные и технические	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
206	Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах	п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организа- ционные	-		
207	Нарушения в части организации и осуществления производственного контроля	п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организа- ционные	-		
208	Нарушения порядка проведения аттестации в	п. 1 ст. 9 Федерального	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе	Организа- ционные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала	закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		тс возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)				
209	Не обеспечено предоставление информации о технических устройствах, применяемых на опасном производственном объекте, в составе сведений, характеризующих объект, при его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов и в процессе эксплуатации	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе тся возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)	Организа ционные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
210	Применение на опасном производственном объекте технических устройств, не оборудованных автоматикой безопасности, предохранительными устройствами и технологическими защитами в соответствии с требованиями НТД в области промышленной безопасности	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические			
Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтегазодобывающей промышленности								
211	Отсутствие документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, входящую в состав опасных производственных объектов предприятий	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений)	Организационные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
				по степени риска)				
212	Не проводится ревизия промысловых трубопроводов не реже одного раза в 8 лет. Отсутствуют акты ревизии промысловых трубопроводов	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе тся возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)	Организаци онные	-		
213	Не соблюдены требования, установленные в обосновании безопасности опасного производственного объекта	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе тся возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)	Организаци онные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
214	Не обеспечено проведение технического освидетельствования технологических трубопроводов	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе тся возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)	Организаци онные	-		
215	Отсутствие актов приемки участков буровых работ и буровых установок в эксплуатацию	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе тся возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)	Организаци онные	-		
216	Не обеспечена полнота и достоверность сведений	п. 1 ст. 9 Федерального	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе	Организаци онные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	при регистрации (перерегистрации) ОПО в государственном реестре ОПО	закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		тс возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)				
217	Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе тся возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)	Организаци онные	-		
218	Проведение реконструкции опасных производственных объектов с нарушениями	п. 1 ст. 9, п.п. 1,2 п. 8 Федерального закона «О промышленной	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе тся возможным	Организаци онные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности	безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		(отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)				
219	Отсутствие учета инцидентов, несвоевременная передача оперативных сообщений об авариях	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе тся возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)	Организаци онные	-		
220	Разработка технологических регламентов опасных производственных объектов без учета проектной документации,	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе тся возможным (отсутствие единых	Организаци онные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	а также перечня параметров, определяющих опасность процессов и подлежащих дистанционному контролю	производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		подходов к классифика ции нарушений по степени риска)				
221	Нарушения в части организации и осуществления производственного контроля	п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представля ется возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)	Организаци онные	-		
222	Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представля ется возможным (отсутствие единых подходов к	Организаци онные и технические	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средняя, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		классификации нарушений по степени риска)				
223	Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах	п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
224	Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении	п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации	Организационные и технические	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средняя, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	технологических процессов	21.07.1997 № 116-ФЗ		нарушений по степени риска)				
225	Отсутствуют разработанные изготовителем руководство (инструкция) по эксплуатации и технические паспорта	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения								
226	Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации)	Организационные и технические	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		№ 116-ФЗ		нарушений по степени риска)				
227	Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
228	Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного	п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений	Организационные и технические	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности			по степени риска)				
229	Отсутствие систем управления технологическими процессами и противоаварийной автоматической защиты; неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений, в том числе работ повышенной опасности	п. 1 ст. 9, п. 3 ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе тся возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)	Организа ционные и технические	-		
230	Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация	п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе тся возможным (отсутствие единых	Организа ционные и технические	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов	производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		подходов к классифика ции нарушений по степени риска)				
231	Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов; неудовлетворительное ведение и оформление эксплуатационной документации (после проведения ремонтов и испытаний оборудования)	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе тся возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)	Организаци онные	-		
232	Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе тся возможным (отсутствие единых подходов к классифика	Организаци онные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	на опасных производственных объектах	объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		ции нарушений по степени риска)				
233	В сведения, характеризующие опасный производственный объект, не включены технические устройства, участвующие в технологическом процессе	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе тся возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений по степени риска)	Организаци онные	-		
234	Не разработан (отсутствует) журнал осмотра резервуаров, отражающий результаты их технического состояния	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляе тся возможным (отсутствие единых подходов к классифика ции нарушений	Организаци онные	-		

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
				по степени риска)				
235	Не осуществляется контроль за уровнем вибрации насосных агрегатов в целях обеспечения их безопасной эксплуатации	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
Часто встречающиеся нарушения в части надзора в угольной промышленности								
236	Отсутствует аттестация в области промышленной безопасности по соответствующим областям деятельности должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля за соблюдением	п. 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	43	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	требований промышленной безопасности и инженерно-технических работников, осуществляющие профессиональную деятельность на угольных разрезах.	способом», утвержденных приказом Ростехнадзора от 10.11.2020 № 436						
237	Ведение горных работ на угольных разрезах с нарушением проектной документацией, годового плана развития горных работ, схемы развития горных работ	п. 12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденных приказом Ростехнадзора от 10.11.2020 № 436	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	147	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
238	Не соблюдается требование по наличию на каждой единице горного и транспортного оборудования прошитой, пронумерованной, заверенной печатью организации (штампом) книга (журнал) приема- сдачи смен, порядок ведения которой определяется организацией, эксплуатирующей угольный разрез. Правильность ведения книги (журнала) приема- сдачи смен проверяют руководители и инженерно-технические работники угольного разреза или подрядной организации при посещении ими рабочих мест, с отметкой в книге (журнале) приема-сдачи	п. 15 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденных приказом Ростехнадзора от 10.11.2020 № 436	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	54	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	смен. Сроки проверок правильности ведения книги (журнала) приема- сдачи смен устанавливает руководитель (главный инженер) организации или технический руководитель (главный инженер) угольного разреза.							
239	Технические устройства, находящиеся в эксплуатации на угольном разрезе, не исправны, не оснащены звуковой или световой сигнализацией, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей механизмов (муфт, передач, шкивов) и рабочих площадок, противопожарными средствами, не имеют освещение, комплект	п. 209 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденных приказом Ростехнадзора от 10.11.2020 № 436	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	133	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	исправного инструмента и приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и необходимую контрольно- измерительную аппаратуру, а также необходимые блокировки и защитную аппаратуру							
240	Не осуществляется проверка исправности и комплектности машин согласно установленных требований: ежесменно (перед началом работ) - машинистом (оператором, водителем); еженедельно (один раз в семь дней) - механиком, энергетиком участка; ежемесячно (один раз в тридцать дней) - главным механиком, главным	п. 211 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденных приказом Ростехнадзора от	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	50	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	энергетиком угольного разреза или другим назначенным лицом.	10.11.2020 № 436						
250	Не соблюдаются положения, предусмотренные документацией организации- изготовителя и технологическими картами, утвержденными техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза, при эксплуатации, обслуживании технологического оборудования, технических устройств.	п. 212 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденных приказом Ростехнадзора от 10.11.2020 № 436	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	71	2024 год
251	Нормируемые организациями - изготовителями технические характеристики не выдерживаются на	п. 213 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных	134	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	протяжении всего периода эксплуатации оборудования.	безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденных приказом Ростехнадзора от 10.11.2020 № 436				требований		
252	Проектирование, эксплуатация и ремонт электроустановок (электрооборудования, сетей электроснабжения) угольного разреза осуществляются в нарушении требований Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом и других нормативных правовых актов по обеспечению электробезопасности	п. 499 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденных приказом Ростехнадзора от 10.11.2020 № 436	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	274	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
253	Работы на фабрике выполняются в нарушении проектной документации, технологических регламентов и эксплуатационных документов	п. 19 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 № 428	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	389	2024 год
254	В нарушение обязательных требований работники оставляют открытыми двери взрывоопасных помещений, отделяющие их от других взрывопожароопасных или не взрывопожароопасных помещений.	п. 27 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей»,	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	46	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 № 428						
255	Не предусмотрены мероприятия для предупреждения возникновения взрывоопасных концентраций пыли и газов: предотвращение выделения угольной пыли при технологических процессах (установка укрытий, герметичных устройств, аспирационных систем вентиляции); предотвращение выделения взрывоопасных газов в производственные помещения сушильного отделения фабрики (оснащение аппаратов	п. 72 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 № 428	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	41	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	сухого пылеулавливания герметичными разгрузочными устройствами); предотвращение перетока взвешенной угольной пыли, взрывоопасных, вредных и токсичных газов из помещений в помещения (устройство тамбур-шлюзов, применение принудительной вытяжной вентиляции); увлажнение угля; мокрая уборка угольной пыли; осланцевание производственных помещений фабрики; контроль запыленности и загазованности воздуха производственных помещений фабрики с использованием МФСБ (система АГК, система контроля запыленности							

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	воздуха) с отображением и фиксацией информации на пульте в диспетчерской фабрики.							
256	Отсутствует ограждение движущиеся части конвейеров (приводные, натяжные, отклоняющиеся барабаны, натяжные устройства, каналы и блоки натяжных устройств, ременные и другие передачи, муфты, а также опорные ролики верхней ветви ленты и ролики нижней ветви ленты), к которым возможен доступ работников.	п. 618 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 № 428	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	44	2024 год
257	Проведение и крепление горных выработок осуществляют в нарушении документации по проведению и	п. 54 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных	3162	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	креплению горных выработок.	безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 № 507				требований		
258	Работники, связанные с работами в горных выработках, не соблюдают требования документации по ведению горных работ, требования промышленной безопасности при обслуживании и эксплуатации технических устройств.	п. 35 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 № 507	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	2050	2024 год
259	Отсутствует, утвержденная главным инженером шахты документация на выполнение горных работ, которая должна быть разработана до начала их выполнения.	п. 16 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах»,	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	1005	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 № 507						
260	Эксплуатация шахты осуществляется с отклонением от проекта разработки месторождений полезных ископаемых.	п. 14 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 № 507	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	877	2024 год
261	Не выполнение требований проекта противопожарной защиты.	п. 475 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	855	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		Ростехнадзора от 28.10.2020 № 507						
262	Состояние противопожарной защиты шахты не обеспечивает возможность предотвращения пожара, и не обеспечивает возможность локализации и тушения пожара в его начальной стадии.	п. 473 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 № 507	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	736	2024 год
263	В горных выработках, предназначенные для передвижения людей, отсутствует свободный проход для выполнения мероприятий, предусмотренных ПЛА.	п. 41 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 № 507	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	728	2024 год

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
264	Монорельсовая дорога выполнена с отступлением от документации, утвержденной главным инженером шахты.	п. 276 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 № 507	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от соблюдения обязательных требований	697	2024 год
VII. Федеральный государственный горный надзор								
Часто встречающиеся нарушения при производстве маркшейдерских работ								
265	У главных маркшейдеров и маркшейдеров отсутствует аттестация по промышленной безопасности в соответствующих областях	п.1 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.п. «в» п. 2 Положения об	ч. 1 статьи 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Высокий уровень издержек	17	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2023 № 13 «О недрах»; Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства						

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		Российской Федерации от 16.09.2020 № 1467						
266	Нарушения требований по производству маркшейдерских работ	Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1467; Правила осуществления маркшейдерской деятельности, утвержденные приказом Ростехнадзора	ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ; ч. 2 ст. 8.10 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Низкая исполнительская дисциплины по соблюдению законодательства	16	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		от 19.05.2023 № 186						
267	Отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющих лицензируемую деятельность в области промышленной безопасности по типовой дополнительной программе повышения квалификации в области маркшейдерского обеспечения горных работ не реже одного раза в 3 года	п.п. «д» п. 4, п.п. «а» п. 5 Положения о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1467	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	п.п. 4 п. 4.2.1.12 Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	12	1, 2, 3 квартал 2024
268	Ведение горных работ с отступлением от проектной документации и плана развития горных работ	Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ,	ст. 9.1 КоАП РФ; ст. 14.1 КоАП РФ; ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Низкий уровень производственного контроля	19	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
		утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1467						
269	Допускаются отклонения в объёмах добычи горной массы и направлении ведении горных работ от «Плана развития горных работ на год», согласованного управлением Ростехнадзора.	п. 19 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых».	Административный штраф	средняя	Средней тяжести	Низкий уровень производственного контроля	3	2024
Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения горных работ (не ОПО)								
270	На графических приложениях отсутствуют: границы участка недр, установленные при предоставлении лицензии на пользование недрами,	пункт 13 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ		Низкая	Легкая		3	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
	границы горного отвода, контуры запасов полезных ископаемых на учете пользователя недр запасов по участку недр на 1 января текущего года, контуры временной пром. площадки (здания, сооружения), координатная сетка.	и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 537						
271	Не обеспечивается проведение маркшейдерских наблюдений, достаточных для обеспечения нормального технологического цикла горных работ	п.п. «б» п. 5 Положения о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1467		Средняя	Средняя	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина	2	2024

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинени я вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
272	Графические приложения составлены с нарушением требований ГОСТов «Горная графическая документация».	п.11 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 537		Низкая	Легкая	Низкий уровень производственного контроля	5	2024